

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 11612/2024-SŽ-SSZ-OVZ  
Listů/příloh 6/7

Uveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Vladimíra Hlídková  
Telefon  
Mobil +420 724 321 788  
E-mail hlidkova@spravazeleznic.cz

Datum 18. června 2024

## „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy“

### Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 18

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvoláním na znění článku č. 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace na zhotovení stavby odpovídá zadavatel na obdržené dotazy následovně:

#### **Dotaz č. 140:**

Žádáme o upřesnění keram. tvarovek s nosem pro šambrány, dle "C.4.1.002\_TABULKA\_MATERIALITY\_01" (41.2 05; 41.2 06) tvarovky o rozměru 250x250 mm, ale dle popisu v "SO747101.01\_2\_507\_tov\_01" obklad složen z keram. tvarovek o rozměru 200x250mm.

#### **Odpověď č. 140:**

Platný je rozměr v "SO747101.01\_2\_507\_tov\_01", tedy 200 x 250 mm.  
Opravena tabulka materiality „C.4.1.002\_TABULKA\_MATERIALITY\_02“.

#### **Dotaz č. 141:**

Žádáme o upřesnění parapetů s nosem. Jde o schodovky viz."C.4.1.002\_TABULKA\_MATERIALITY\_01" (43.2 07), které se budou muset řezat? Dle popisu v "SO747101.01\_2\_507\_tov\_01" parapet složen z keram. tvarovek 200x250mm.

#### **Odpověď č. 141:**

Dlažba balkón centrální část byla řešena již v dotazu č. 15. Jedná se o dlažbu balkónů situovaných ve 3.np centrální části, jižní fasáda. V dokumentaci je schodovka popsána v rámci tabulky skladeb „SO747101.01\_VB\_601\_tsk" – skladba S07 a v rámci architektonického bookletu „C.4.1.002\_TABULKA\_MATERIALITY\_01" – materiál 43.2 07. V rámci výkazu výměr je schodovka vykázána v záložce SO 74-20-01.01c, položka R59761.  
Opravena tabulka skladeb „SO747101.01\_2\_601\_tsk\_02.pdf" – opraven popis schodovky.

#### **Dotaz č. 142:**

Žádáme o upřesnění keram. tvarovek pro šambrány a parapety bez přesahu, dle popisu v "SO747101.01\_2\_507\_tov\_01" šambrána nebo parapet bez přesahu složen z keram. tvarovek 200x200; 200x250mm. Nebo mají být šambrány a parapety bez přesahu obloženy pásky 65x250mm viz. "C.4.1.002\_TABULKA\_MATERIALITY\_01" (41.2 03; 41.2 04)?

#### **Odpověď č. 142:**

V úrovni 1.np východní, severní a části jižní fasády a západních fasád jsou parapety a šambrány oken tvořeny obkladem o rozměru 65x250 mm viz "C.4.1.002\_TABULKA\_MATERIALITY\_01" – 41.2 03; 41.2 04.  
Opravena tabulka keramických výrobků „SO747101.01\_2\_507\_tov\_02.pdf".

Opraven výkres „SO747101.01\_2\_122b\_PUD\_1NP\_NS\_01.pdf“ – doplněn výrobek OK/116 (parapet a šambrány oken v západním přístavku administrativního křídla)  
Opraven výkres „SO747101.01\_2\_325\_POHY\_DVUR\_NS\_01.pdf“ – doplněn výrobek OK/116 (parapet a šambrány oken v západním přístavku administrativního křídla)

V soupisu prací a dodávek v záložce **74-71-01.01d** byl **aktualizován** rozměr výrobku v popisu a poznámce položky (Kód položky – Název položky):

R\_OK/06a - Dodávka Keramická parapetní deska bez přesahu 1100x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/06am - Montáž Keramická parapetní deska bez přesahu 1100x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/06b - Dodávka Keramické obložení ostění (šambrána) z 40% 4650x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/06bm - Montáž Keramické obložení ostění (šambrána) z 40% 4650x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/06opr - Oprava Keramické obložení ostění (šambrána) z 60% 4650x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/22a - Dodávka Keramická parapetní deska s okapovým nosem z 40% 1350x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/22am - Montáž Keramická parapetní deska s okapovým nosem z 40% 1350x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/22aopr - Oprava Keramická parapetní deska s okapovým nosem z 60% 1350x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/22b - Dodávka Keramické obložení s okapovým nosem ostění a nadpraží (šambrána) z 40% 4050x200mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/22bm - Montáž Keramické obložení s okapovým nosem ostění a nadpraží (šambrána) z 40% 4050x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/22bopr - Oprava Keramické obložení s okapovým nosem ostění a nadpraží (šambrána) z 60% 4050x200mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/23a - Dodávka Keramická parapetní deska s okapovým nosem z 40% 2000x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/23am - Montáž Keramická parapetní deska s okapovým nosem z 40% 2000x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/23aopr - Oprava Keramická parapetní deska s okapovým nosem z 60% 2000x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/23b - Dodávka Keramické obložení s nosem ostění a nadpraží (šambrána) z 40% 4700x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/23bm - Montáž Keramické obložení s nosem ostění a nadpraží (šambrána) z 40% 4700x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/23bopr - Oprava Keramické obložení s nosem ostění a nadpraží (šambrána) z 60% 4700x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/24a - Dodávka Keramická parapetní deska bez přesahu 550x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

*R\_OK/24am - Montáž Keramická parapetní deska bez přesahu 550x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu*

*R\_OK/24b - Dodávka Keramické obložení ostění (šambrána) z 40% 3600x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu*

*R\_OK/24bm - Montáž Keramické obložení ostění (šambrána) z 40% 3600x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu*

*R\_OK/24bopr - Oprava Keramické obložení ostění (šambrána) z 60% 3600x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu*

*R\_OK/38a - Dodávka Keramická parapetní deska bez přesahu 2000x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu*

*R\_OK/38am - Montáž Keramická parapetní deska bez přesahu 2000x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu*

*R\_OK/38b - Dodávka Keramické obložení ostění (šambrána) z 40% 3500x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu*

*R\_OK/38bm - Montáž Keramické obložení ostění (šambrána) z 40% 3500x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu*

*R\_OK/38bopr - Oprava Keramické obložení ostění (šambrána) z 60% 3500x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu*

*R\_OK/39a - Dodávka Keramická parapetní deska bez přesahu 3400x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu*

*R\_OK/39am - Montáž Keramická parapetní deska bez přesahu 3400x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu*

*R\_OK/39b - Dodávka Keramické obložení ostění (šambrána) z 40% 4500x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího obkladu*

*R\_OK/39bm - Montáž Keramické obložení ostění (šambrána) z 40% 4500x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího obkladu*

*R\_OK/39bopr - Oprava Keramické obložení ostění (šambrána) z 60% 4500x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího obkladu*

*R\_OK/50a - Dodávka Keramická parapetní deska bez přesahu 1050x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu*

*R\_OK/50am - Montáž Keramická parapetní deska bez přesahu 1050x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu*

*R\_OK/50b - Dodávka Keramická parapetní deska bez přesahu 4650x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu*

*R\_OK/50bm - Montáž Keramická parapetní deska bez přesahu 4650x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu*

*R\_OK/53a - Dodávka Keramická parapetní deska bez přesahu 1300x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu*

*R\_OK/53am - Montáž Keramická parapetní deska bez přesahu 1300x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu*

*R\_OK/53b - Dodávka Keramické obložení s nosem ostění a nadpraží (šambrána) z 40% 1300x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu*

R\_OK/53bm - Montáž Keramické obložení s nosem ostění a nadpraží (šambrána) z 40% 1300x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/53bopr - Oprava Keramické obložení s nosem ostění a nadpraží (šambrána) z 60% 1300x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/54 - Dodávka Keramická parapetní deska bez přesahu 750x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/54m - Montáž Keramická parapetní deska bez přesahu 750x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/55 - Dodávka Keramická parapetní deska bez přesahu 1450x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/55m - Montáž Keramická parapetní deska bez přesahu 1450x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/56 - Dodávka Keramická parapetní deska bez přesahu 1200x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/56m - Montáž Keramická parapetní deska bez přesahu 1200x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/60 - Dodávka Keramické obložení ostění (šambrána) z 40% 5700x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího obkladu

R\_OK/60m - Montáž Keramické obložení ostění (šambrána) z 40% 5700x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího obkladu

R\_OK/60opr - Oprava Keramické obložení ostění (šambrána) z 60% 5700x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího obkladu

R\_OK/61 - Dodávka Keramické obložení ostění (šambrána) z 40% 6200x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího obkladu

R\_OK/61m - Montáž Keramické obložení ostění (šambrána) z 40% 6200x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího obkladu

R\_OK/61opr - Oprava Keramické obložení ostění (šambrána) z 60% 6200x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího obkladu

R\_OK/62a - Dodávka Keramická parapetní deska bez přesahu 1500x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/62am - Montáž Keramická parapetní deska bez přesahu 1500x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/62b - Dodávka Keramické obložení ostění (šambrána) z 40% 2900x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího obkladu

R\_OK/62bm - Montáž Keramické obložení ostění (šambrána) z 40% 2900x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího obkladu

R\_OK/62bopr - Oprava Keramické obložení ostění (šambrána) z 60% 2900x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího obkladu

V soupisu prací a dodávek v záložce **74-71-01.01d** byla **upravena** výměra položky (Kód položky – Název položky):

R\_OK/58a - Dodávka Keramická parapetní deska s okapovým nosem z 40% 500x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/58am - Montáž Keramická parapetní deska s okapovým nosem z 40% 500x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/58aopr - Oprava Keramická parapetní deska s okapovým nosem z 60% 500x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/58b - Dodávka Keramické obložení s nosem ostění a nadpraží (šambrána) z 40% 3100x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/58bm - Montáž Keramické obložení s nosem ostění a nadpraží (šambrána) z 40% 3100x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/58bopr - Oprava Keramické obložení s nosem ostění a nadpraží (šambrána) z 60% 3100x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

V soupisu prací a dodávek v záložce **74-71-01.01d** byla **přidána** položka (Kód položky – Název položky):

R\_OK/116a - Dodávka Keramická parapetní deska s okapovým nosem z 40% 500x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/116am - Montáž Keramická parapetní deska s okapovým nosem z 40% 500x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/116aopr - Oprava Keramická parapetní deska s okapovým nosem z 60% 500x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/116b - Dodávka Keramické obložení s nosem ostění a nadpraží (šambrána) z 40% 3100x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/116bm - Montáž Keramické obložení s nosem ostění a nadpraží (šambrána) z 40% 3100x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

R\_OK/116bopr - Oprava Keramické obložení s nosem ostění a nadpraží (šambrána) z 60% 3100x250mm, materiál: keramika, povrchová úprava: dle stávajícího parapetu

#### **Dotaz č. 143:**

S odkazem na DI č. 4 z 15.05.2024. Do výkazu výměr byly doplněny poznámky ohledně materiality obkladů a dlažeb. V rámci dalších aktualizací tyto poznámky z výkazu výměr u objektu SO 74-71-01.01b zmizely. Žádáme o jejich zpětné doplnění do výkazu výměr.

#### **Odpověď č. 143:**

Poznámky nebyly zobrazeny vlivem chyby v exportu. Poznámky navraceny zpět.

#### **Sdělení zadavatele**

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 98 ZZVZ a § 99 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den z důvodu pozdního poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace (§ 98 odst. (4) ZZVZ) a o 2 kalendářní dny z důvodu výše uvedených odpovědí (§ 99 odst. (2) ZZVZ), celkem tedy o 3 dny, tj. ze dne 25.06.2023 na den 28.06.2023.

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

*Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka:*

*Lhůta pro podání nabídek*

*Datum: 22 / 05 / 2024*

*Nahrazeno: **28/ 06 / 2024** Čas **09:00***

*Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.*

Přílohy:

C.4.1.002\_TABULKA\_MATERIALITY\_02.pdf

SO747101.01\_2\_601\_tsk\_02.pdf

SO747101.01\_2\_507\_tov\_02.pdf

SO747101.01\_2\_122b\_PUD\_1NP\_NS\_01.pdf

SO747101.01\_2\_325\_POHY\_DVUR\_NS\_01.pdf

XLS\_ŽST\_Klatovy\_Zm13\_240617.xml

XDC\_ŽST\_Klatovy\_Zm13\_240617.xlsl

**Ing. Ondřej Göpfert**

ředitel odboru investičního

na základě Pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023

Správa železnic, státní organizace