

Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis: _____ Datum: _____	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	JM YARD service s.r.o.	 YARD service s.r.o.	
Adresa:	Suderova 2024/8, Ostrava- Mariánské Hory, 709 00		
Kontakt:	T: +420 553 401 331 E: markova@jmyardservice.cz		
Zhotovitel části/objektu:	Projekt HTL,s.r.o.	 PROJEKT HTL,S.R.O.	
Adresa:	Pohraniční 27, 703 00 Ostrava-Vítkovice		
Kontakt:	T: +420 553 034 235 E: htl@projekthtl.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Jana Marková	Specialista:	Ing. Vít Kaplan

Název stavby/akce:	Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín	Označení investora:	S-2004/2022
	II. Úprava stávajících zpevněných ploch a oplocení areálu MES ČT	Zakázka:	22005
Název části:	D.2. STAVEBNÍ ČÁST	Označení části:	D.2.2.1
Název objektu/dílčí části:	PS 07 Úprava zemnicí soustavy	Označení objektu/komplexu:	PS 07
Název přílohy:	Specifikace	Číslo přílohy (typ/pořadí):	1. 002
Název dílčí části přílohy:	-	Stupeň dokumentace:	DSP+PDPS
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Vít Kaplan	Měřítko:	-
	Ing. Jiří Záškodný	Formáty:	2 x A4
Kraj:	Katastrální území: Moravskoslezský Český Těšín (598933)	TUDU:	2501J1
		Smluvní datum zpracování:	13.1.2023

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S - 2 0 0 4 2 0 2 2	- P D P S	- D 2 2 1	- - - - P S 0 7	- - -	- 1 - 0 0 2	- P 0 0

[Prostor pro další informace]

1. Uzemnění - přívodní vedení NN a venkovní osvětlení

P.Č.	POPIS POLOŽKY	Typ	P.	M.j.
1.1	Uzemňovací pásek z korozi-vzdorné oceli (V4A) 30x3,5mm, á 60m (koordinovat se stavební profesí)		305	m
1.2	Svorka pro dva ploché vodiče, rozsah svorky 30/30mm, nerez (V4A)		20	ks
1.3	Speciální jílovitá směs pro vylepšení hodnoty a vyrovnaní výkyvu hodnot přechodového odporu uzemnění (balení á 25kg) - (koordinovat se stavební profesí)		44	bal
1.4	Písek		55	m3
1.5	Asfaltový nátěr všech přechodů a spojů uzemňovacího pásu		1	kpl