



Kabelizace jde mimo propustek,
přechod bude řešen překopem dna

3x PE 110 řízený protlak pod
komunikací a přílehlým
chodníkem o délce 23m

Kabelizace bude vedena žlabem
za zárubní zdi (200x130) o délce
6m

- Stávající kabel. trasa označena
orientačně dle podkladu
- Návrh nového stavu kabelizace
- Výhledový stav PB

Kostelec na Hané

směr Olomouc