

**Bojkovice žst.**

Datum: 05.02.2024  
Zpracovatel: Libor Mrázek



elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36  
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek  
Telefon  
Fax  
e-mail

## Obsah

### Bojkovice žst.

Titulní strana projektu	1
Obsah	2
Kusovník svítidel	3
<b>CONTURA RAIL DA W504</b>	
Datový list svítidla	4
<b>Kolejiště</b>	
Plánovací údaje	5
Kusovník svítidel	6
Svítidla (situační plán)	7
Ztvárnění 3D	8
Renderování nepravými barvami	9
<b>Venkovní plochy</b>	
<b>Kolejiště</b>	
Isolinie (E, horizontálně)	10
<b>Okolí kolejiště</b>	
Isolinie (E, horizontálně)	11



elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36  
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek  
Telefon  
Fax  
e-mail

## Bojkovice žst. / Kusovník svítidel

24 ks

CONTURA RAIL DA W504 (Typ 1)

C. výrobku:

Světelný tok (Svítidlo): 17674 lm

Světelný tok (Zdroje:): 19000 lm


Výkon svítidla: 146.0 W

Klasifikace svítidel dle CIE: 100

Kód CIE Flux Code: 39 73 94 100 93

Osazení: 1 x COBS22 DA190 (Opravný faktor  
1.000).

Obrázek svítidla najdete  
v našem katalogu  
svítidel.





elmont-invest s.r.o.


Jihlavská 2523/36  
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek  
Telefon  
Fax  
e-mail

## CONTURA RAIL DA W504 / Datový list svítidla

Výstup světla 1:

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel.



Klasifikace svítidel dle CIE: 100  
Kód CIE Flux Code: 39 73 94 100 93


Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.



elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36  
591 01 Žďár nad SázavouZpracovatel Libor Mrázek  
Telefon  
Fax  
e-mail

## Kolejiště / Plánovací údaje



Činitel údržby: 0.80, ULR/ FHS Inst.: 0.5%

Měřítko 1:5395

## Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	$\Phi$ (Svítidlo) [lm]	$\Phi$ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	24	CONTURA RAIL DA W504 (Typ 1)* (1.000)	17674	19000	146.0
Celkem:			424177	456000	3504.0

\*Pozměněné technické údaje



elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36  
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek  
Telefon  
Fax  
e-mail

## Kolejiště / Kusovník svítidel

24 ks

CONTURA RAIL DA W504 (Typ 1)

C. výrobku:

Světelný tok (Svítidlo): 17674 lm

Světelný tok (Zdroje:): 19000 lm


Výkon svítidla: 146.0 W

Klasifikace svítidel dle CIE: 100

Kód CIE Flux Code: 39 73 94 100 93

Osazení: 1 x COBS22 DA190 (Opravný faktor  
1.000).

Obrázek svítidla najdete  
v našem katalogu  
svítidel.






elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36  
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek  
Telefon  
Fax  
e-mail

## Kolejiště / Svítidla (situační plán)



Měřítko 1 : 5395

### Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení
1	24	CONTURA RAIL DA W504 (Typ 1)*

\*Pozměněné technické údaje




elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36  
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek  
Telefon  
Fax  
e-mail

## Kolejiště / Ztvárnění 3D









elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36  
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek  
Telefon  
Fax  
e-mail

## Kolejiště / Renderování nepravými barvami






elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36  
591 01 Žďár nad SázavouZpracovatel Libor Mrázek  
Telefon  
Fax  
e-mail

## Kolejiště / Kolejiště / Isolinie (E, horizontálně)






elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36  
591 01 Žďár nad Sázavou


Zpracovatel Libor Mrázek  
Telefon  
Fax  
e-mail

## Kolejiště / Okolí kolejiště / Isolinie (E, horizontálně)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 5393

Poloha plochy ve venkovní scéně:  
Označený bod:  
(55.762 m, 39.090 m, 0.000 m)



Rastr: 200 x 150 Body

$E_m$  [lx]  
3.91

$E_{min}$  [lx]  
0.01

$E_{max}$  [lx]  
32

$E_{min} / E_m$   
0.002

$E_{min} / E_{max}$   
0.000