

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 26131/2024-SŽ-OR OVA-NPI
Listů/příloh 2/1

Vyřizuje Ing. Vlastimil Duda
Telefon +420 972 740 436
Mobil +420 724 484 926
E-mail OROVAvz@spravazeleznic.cz

Datum 21. června 2024

Profil zadavatele:

<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava zadává tuto veřejnou zakázku jako podlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s § 158 odst. 1 zákona nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky podle uvedeného zákona.

Zadavatel na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 20. 6. 2024 podané dodavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, týkající se veřejné zakázky s názvem:

„Dobíjecí stojan DC pro dobíjení elektromobilů“

evidenční číslo VZ: 63524103

odpovídá

podle kapitoly 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace
a vysvětlení, změnu zadávací dokumentace

zveřejňuje na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> v souladu s kapitolou 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace, čl. 7.1 až 7.6 Výzvy k podání nabídky č.j. 24451/2024-SŽ-OR OVA-NPI ze dne 17. 6. 2024 (dále jen „Výzva“).

Dotaz č. 1 účastníka výběrového řízení:

Dobrý den,
ve Specifikaci předmětu veřejné zakázky – technické podmínky je požadováno u položky "Dotykový display pro zobrazení parametrů dobíjení a zobrazení stavu dobíjecí stanice" odpověď "NE". Pokud tedy námi nabízená DC stanice obsahuje uživatelský displej, tak nesplňuje podmínky zadání a skutečně je požadovaná stanice bez displeje?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Zadavatel se po důkladném zvážení na základě učiněného dotazu rozhodl přistoupit ke změně zadávací dokumentace, a to v její části s názvem Díl 3 Technické podmínky/Díl 3_1 Specifikace předmětu veřejné zakázky-technické podmínky.

Provedena změna spočívá ve vypuštění technické podmínky pod označením „Dotykový display pro zobrazení parametrů dobíjení a zobrazení stavu dobíjecí stanice“.

S ohledem na výše uvedené tak zadavatel současně přistupuje k úpravě tohoto dokumentu za dokument nový (upravený). Nová Příloha č. 1 Dílu 3 Zadávací dokumentace je nedílnou součástí tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace a současně nahrazuje původní Přílohu č. 1 Dílu 3 Zadávací dokumentace s názvem Specifikace předmětu veřejné zakázky-technické podmínky, která byla součástí zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 18. 6. 2024.

Zadavatel upozorňuje, že provedenou změnu (úpravu) dle výše uvedeného učinil ve formě nové (upravené) Přílohy č. 1 Dílu 3 Zadávací dokumentace s názvem Specifikace předmětu veřejné zakázky - technické podmínky oprava 21.6.2024 (na profilu zadavatele soubor označen jako Díl 3_1 Specifikace předmětu veřejné zakázky-technické podmínky oprava 21.6.2024). Tento dokument je potřeba použít v rámci předložení nabídek účastníky výběrového řízení v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny ve Výzvě.

Nová Příloha č. 1 Dílu 3 Zadávací dokumentace je nedílnou součástí tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace a současně nahrazuje původní Přílohu č. 1 Dílu 3 Zadávací dokumentace s názvem Specifikace předmětu veřejné zakázky - technické podmínky, která byla součástí zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 18. 6. 2024.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace a povaze a rozsahu její úpravy **zadavatel** s odkazem na čl. 7.6 Výzvy k podání nabídky **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** o celou původní délku pro podání nabídek.

Nabídky musí být podány nejpozději do 1. 7. 2024 do 8:00 hodin.

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Příloha: Díl 3_1 Specifikace předmětu veřejné zakázky-technické podmínky oprava 21. 6. 2024