

Naše zn. 21468/2024-SŽ-OR HKR-NPI
Listů/příloh 2/2

E-ZAK

Vyřizuje Hana Malínská
Telefon +420 972 342 062
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 24. června 2024

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce – 64024056

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje **vysvětlení a změnu** zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

Dodávka převozních záložních zdrojů elektrické energie v kontejneru

Dotaz dodavatele č. 1:

Dobrý den,

žádáme tímto o doplnění dokumentu 01_00 - Technicko – obchodní specifikace v těchto bodech:

1) Uvedená maximální hmotnost 1000 kg je u této velikosti kontejneru nereálná, žádáme zadavatele o potvrzení, že bude akceptovat vyšší hmotnost – cca 2500 kg.

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel tímto sděluje, že akceptuje parametry kontejneru např. dle ISO 20" a v návaznosti na to změnil předmětné hodnoty v Techniko - obchodní specifikaci (červeně zvýrazněno).

Dotaz dodavatele č. 2:

Dobrý den,

žádáme tímto o doplnění dokumentu 01_00 - Technicko – obchodní specifikace v těchto bodech:

2) Je možné použít maximální vnější délky kontejneru 6058 mm ?

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel tímto sděluje, že akceptuje parametry kontejneru např. dle ISO 20" a v návaznosti na to změnil předmětné hodnoty v Techniko - obchodní specifikaci (červeně zvýrazněno).

Dotaz dodavatele č. 3:

Dobrý den,

žádáme tímto o doplnění dokumentu 01_00 - Technicko – obchodní specifikace v těchto bodech:

3) Konstrukční uspořádání kontejneru – například umístění vstupních dveří a obslužných vrat a jejich počtu i samotné umístění motorgenerátoru uvnitř kontejneru bude řešit dodavatel po odsouhlasení zadavatelem?

Odpověď zadavatele č. 3:

Zadavatel tímto sděluje, že dodavatel je oprávněn dodat předmět této veřejné zakázky v souladu platnou legislativou a normami. Více podrobností zadavatel nespécifikuje.

Dotaz dodavatele č. 4:

Dobrý den,

žádáme tímto o doplnění dokumentu 01_00 - Technicko – obchodní specifikace v těchto bodech:

4) Žádáme o přesnější určení hladiny akustického tlaku ve vzdálenosti 1, 7, 15 m od kontejneru. Souvisí s tímto velikost tlumení hluku ve vzduchotechnických otvorech, tlumení výfuku a případný protihlukový obklad vnitřních stěn kontejneru.

Odpověď zadavatele č. 4:

Zadavatel tímto sděluje, že v návaznosti na předmětný dotaz dodavatele doplnil do Technicko-obchodní specifikace požadavek na maximální hladinu hluku v 7 m od kontejneru.

V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK opravené dokumenty:

- **Technicko – obchodní specifikace Mníšek** (64024056 01_00 – Technicko-obchodní specifikace_Mníšek_opr24062024.pdf)
- **Technicko – obchodní specifikace Mostek**(64024056 01_00 – Technicko-obchodní specifikace_Mostek_opr24062024.pdf)

Zadavatel zároveň mění LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK, která je uvedena na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK.

Nabídky musí být nově podány nejpozději do 08.07.2024 do 08:00 hodin.

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Ing. Pavla Kosinová
ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové