

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 26011/2024-SŽ-OŘ PHA-OVZ  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Bc. Adam Jeník  
Telefon +420 972 226 410  
Mobil +420 722 994 460  
E-mail [ORPHAVZ@spravazeleznic.cz](mailto:ORPHAVZ@spravazeleznic.cz)

Datum 26. června 2024

## Dodatečná informace č. 4

V souladu s § 98 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s odvoláním na znění čl. 7 Díl 1, část 2 Pokyny pro dodavatele pod č. j. 19606/2024-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 31. 05. 2024, na základě písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, tímto zveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku:

### „Prostá rekonstrukce trati v úseku Zdice - Příbram“

#### Identifikace zadávacího řízení:

Nadlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ.

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2024-025109

Číslo oznámení v Úředním věstníku Evropské unie: 325153-2024

(dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Zadávací řízení**“)

#### Zadavatel

Název: **Správa železnic, státní organizace**  
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 70994234  
DIČ: CZ70994234

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384

Zastoupen: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha na základě pověření č. 3544 ze dne 15. 05. 2024

(dále jen „**Zadavatel**“)

### **Dotazy:**

#### **SO 12 Elektrická zařízení – 05 – VO Žst. Bratkovice**

- A) Žádáme zadavatele o doplnění výpočtu osvětlení, který je v 01\_TZ\_Bratkovice zmíněn.
- B) Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr o 2 ks 12 metrů vysokých sklopných stožárů viz. 01\_TZ\_Bratovice č. PS1 a PS2, které jsou znázorněny jak v 02\_Situace, tak i 03\_Blokové schéma + navýšení položek návazných (výkopy, základy, svorkovnice, kabely, montáže atd.).
- C) Prosíme o upřesnění počtu svítidel, kde ve výkazu výměr je celkem 17ks na 13ks stožárků (15ks po úpravě viz. dotaz výše) viz. 02\_Situace a 03\_Blokové schéma.
- D) Žádáme zadavatele o doplnění popisu stávajícího vzdáleného ovládání osvětlení ve stanici, které je zmíněno viz. 01\_TZ\_Bratovice (3.2 Všeobecné). Dále prosíme o informaci, zda je požadováno rozšířit či nahradit stávající vzdálené ovládání novým systémem nebo se jedná pouze o náhradu silové části.

### **Odpovědi:**

- A) Výpočet osvětlení bude předán zhotoviteli před započítáním prací. Uvedené nemá vliv na vytvoření nabídky, ani na jednotlivé položky obsažené v položkovém soupisu prací.
- B) Uvedené 12metrové stožáry v počtu 2 ks budou dodány objednatelem na místo stavby.  
Položky spojené se zabudováním jsou uvedené v položkách rozpočtu:  
Výkop základu je uveden v záložce 02.1 – Zemní práce, položka č.: 5915005040  
Beton pro základy je uveden v záložce 02.2 – Zemní práce, položka č.: 58932571  
Elektroinstalace je uvedena v záložce 01.1 – Rozvody, položky č.: 7492502030 a 7492502050  
Montážní práce jsou uvedeny v záložce 01.1 – Rozvody, položky č. 7492553010 a 7492554010
- C) Přesné osazení svítidel LED bude vycházet z výpočtu osvětlení, který bude předán zhotoviteli před započítáním prací. Celkový počet svítidel uvedený v položkovém soupise prací se nemění. Na některých osvětlovacích stožárech budou dle světelného výpočtu muset být osazeny 2 ks svítidel LED. Uvedené nemá vliv na vytvoření nabídky, ani na jednotlivé položky obsažené v položkovém soupisu prací.
- D) Ovládání osvětlení ve stanici bude stávající. Popis stávajícího vzdáleného ovládání osvětlení bude předán zhotoviteli před započítáním prací. Uvedené nemá vliv na vytvoření nabídky, ani na jednotlivé položky obsažené v položkovém soupisu prací.

### **Závěr**

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o upřesnění požadavků Zadavatele obsažených v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídek do stanoveného termínu, tj. **do 08. 07. 2024 do 11:30 hodin.**

**Ing. Pavel Stejskal, v. r.**  
vedoucí odboru veřejných zakázek  
Oblastní ředitelství Praha  
Správa železnic, státní organizace  
na základě pověření

Za správnost: