

<i>Název 1:</i> DEMOLICE: Kunovice - objekt strážnice	
<i>Název 2:</i>	
<i>Druh:</i> POSTRADATELNOST	<i>Stupeň stavby::</i> Postradatelnost a sítě
<i>Číslo jednací:</i>	
<i>Přijato:</i> 09.02.2023	<i>Termín:</i> 16.02.2023
<i>Stavebník:</i> Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1	
<i>Žadatel:</i> Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00, Ostrava	
<i>Trat'ový/definiční úsek:</i> 233102 - Kunovice - Uherské Hradiště, km 101.5 - 101.55	
<i>Lokalizace:</i> KÚ 772917 Sady Parc. číslo 521 (pozemek pod budovou)	
<i>Poznámky:</i>	
<i>Informování:</i>	

Vyjádření odborných správ:

ČD Telematika OLC - SKS

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

V blízkosti demolice se nachází kabelová trasa TK (SŽ), DOK (SŽ) a HDPE trubky (SŽ).

Přesná poloha se musí zjistit vytyčením.

Kontaktní osoba pro vytyčení: p. Nuc 724 106 290

Nad kabelovou trasou nesmí být jednolitá zpevněná plocha, skladovat veškerý materiál, zřizovat stavby a pojíždět kabelovou trasu těžkou mechanizací.

Ochranné pásmo kabelu je 0,5 m od osy na obě strany. Kabelové sítě a veškeré zařízení nesmí být stavbou nijak dotčeno, ani omezena nebo narušena jejich funkčnost. Musí být ochráněny před poškozením. Výkop v blízkosti kabelové trasy musí být prováděn ručně a pod dozorem. Kabel musí zůstat během stavby v provozu.

+ 2x příloha

Podepsal Tatáková Jana dne 10.02.2023

ČD Telematika OLC - výstavba

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

V blízkosti demolice se nachází kabelová trasa TK (SŽ), DOK (SŽ) a HDPE trubky (SŽ).

Přesná poloha se musí zjistit vytyčením.

Kontaktní osoba pro vytyčení: p. Nuc 724 106 290

Nad kabelovou trasou nesmí být jednolitá zpevněná plocha, skladovat veškerý materiál, zřizovat stavby a pojíždět kabelovou trasu těžkou mechanizací.

Ochranné pásmo kabelu je 0,5 m od osy na obě strany. Kabelové sítě a veškeré zařízení nesmí být stavbou nijak dotčeno, ani omezena nebo narušena jejich funkčnost. Musí být ochráněny před poškozením. Výkop v blízkosti kabelové trasy musí být prováděn ručně a pod dozorem. Kabel musí zůstat během stavby v provozu.

Nutné respektovat podmínky vyjádření ČD Telematika OLC - SKS

Podepsal Pavlů Radomír dne 13.02.2023

OR Ova - Odbor přípravy staveb část Olomouc

Souhlasím

Č.j.:

objekt je pro nás nepotřebný. Není nutný ani v rámci investice Kunovice VB ani v rámci schválené SP na elektrizaci a modernizaci trati.

Podepsal Šponar Bohumil Ing. dne 09.02.2023

OR Ova - OES - oddělení elektrické energie - Olomouc

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Objekt strážnice je napájený elektřinou z LDSŽ. Odběrné místo je aktivní, odběratel OR OVA. V objektu máme elektroměr a dálkový odečet.

V případě demolice nutno oznámit OES. Před demolicí postupovat podle pokynů SEE stran odpojení z rozvodu SŽ.

Podepsal Michálik Jaroslav Ing. dne 10.02.2023

OR Ova - OES - oddělení ostatních energií a služeb - Olomouc

Souhlasím

Č.j.:

Podepsal Pacák Josef dne 10.02.2023

OR Ova - OOC - oddělení OVM, PNM a OP

Souhlasím

<p>Č.j.: SPS ze dne 9.2.2023 Nutno splnit podmínky.</p> <ul style="list-style-type: none"> • OoČ souhlasí s demolicí za podmínky, že bude posouzena a písemně doložena nepřevoditelnost budovy. • Budova není pronajata, budova není řešena k prodeji. <p>Klimeš Souhlasím, Michna</p> <p>interní informace OPNM mimo stanovisko OoČ: Předmětná nemovitost není projednávána k prodeji. Klimeš</p> <p>Nemovitost není externě pronajata. Rabenseifnerová <i>Podepsal Horák Ivo Bc. dne 23.02.2023</i></p>
<p>OŘ Ova - OTE - oddělení životního prostředí Souhlasím Č.j.:</p> <p><i>Podepsal Jursa Marek Bc. dne 10.02.2023</i></p>
<p>OŘ Ova - PO Olomouc Souhlasím Č.j.:</p> <p>Neleží v obvodu PO Olomouc - nemám co připomínkovat <i>Podepsal Ježíř Roman Ing. dne 10.02.2023</i></p>
<p>OŘ Ova - PO Valašské Meziříčí Souhlasím Č.j.:</p> <p><i>Podepsal Bortel Jan dne 10.02.2023</i></p>
<p>OŘ Ova - SEE Olomouc Souhlasím Č.j.:</p> <p>Nutno splnit podmínky.</p> <p>+ 6x příloha <i>Podepsal Raška Tomáš Ing. dne 07.03.2023</i></p>
<p>OŘ Ova - SMT - část Olomouc Souhlasím Č.j.:</p> <p><i>Podepsal Vysloužil Luděk dne 16.02.2023</i></p>
<p>OŘ Ova - Správa tratí 4 - Zlín Souhlasím Č.j.:</p> <p>Holiš, OŘ Ova - Správa tratí 4 - Zlín. Vyjádření k existenci inženýrských sítí a postradatelnosti objektu pro stavbu : DEMOLICE : Kunovice - objekt strážnice. Dle předložené dokumentace se jedná o demolici objektu na p.č. 521 v k.ú. 772917 Sady v ochranném pásmu trati Brno-Vlářský průmysk v km cca 101,500-101,550 vlevo trati ve směru kilometráže trati. Předmětem demolice je objekt zděné konstrukce se sedlovou střechou o zastavěné ploše cca 57 m2. V dotčeném prostoru neevidujeme žádné inženýrské sítě v naší správě. <i>Podepsal Holiš Radek Ing. dne 20.02.2023</i></p>
<p>OŘ Ova - SPS část Olomouc Souhlasím Č.j.:</p> <p>Nutno splnit podmínky.</p>

S demolicí předmětného objektu ve správě SPS OŘ Ostrava, část Olomouc (km 101.504, "Kunovice - objekt strážnice", IC6000378935), na parc. č. st. 521, k.ú. Sady, SOUHLASÍME. Objekt je bez inženýrských sítí ve správě SPS.

Posouzení potřebnosti z hlediska SPS OŘ Ostrava:

- Objekt neslouží k naplnění legislativních povinností SŽ.
 - Objekt neslouží zaměstnancům SŽ zajišťujícím provozuschopnost nebo řízení provozu, případně jako sklad pomůcek a materiálu pro zajištění provozuschopnosti nebo řízení provozu.
 - V objektu není umístěna žádná technologie nezbytná pro zajištění provozuschopnosti nebo řízení provozu.
 - Objekt neslouží pro přechodné či trvalé ubytování zaměstnanců SŽ.
- o Objekt je pro SPS OŘ Ostrava, část Olomouc, NEPOTŘEBNÝ.

Posuzování převoditelnosti:

- Objekt je v havarijním stavu.
- Budova se nachází v ochranném pásmu dráhy.

o SPS OŘ Ostrava, část Olomouc, posuzuje předmětný objekt a pozemek jako NEPŘEVODITELNÝ.

Toto vyjádření má platnost dva roky, poté je nutno požádat o aktualizaci.

Zapsal O. Jaroš, TO SPS OŘ Ostrava, část Olc

Podepsal Kopřiva Tomáš dne 16.02.2023

OŘ Ova - SSZT Olomouc

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

V objektu není zařízení ve správě SSZT.

Kabely SSZT Olomouc jsou zakresleny informativně. Objednávku na přesné vytyčení jejich polohy zašlete v předstihu 14 dnů na naši adresu, pro urychlení je možné poslat e-mailem E:

hojgrova@spravazeleznic.cz. V objednávce uveďte č. j. tohoto vyjádření. Nejméně 15 dnů před zahájením prací předložte kopii objednávky a toto vyjádření vedoucímu provozního střediska p. Josefu Slavíkovi, M: 606 038 347, který Vám zajistí vytyčení. Splatnost vydané faktury je 14 dní od vystavení.

Podmínkou demolice je nutnost zabezpečení kabelové trasy, která je v blízkosti plánovaných prací a mohlo by dojít k poškození těchto kabelů pojižděním stavebních mechanismů.

+ 1x příloha

Podepsal Hojgrová Janka Ing. dne 16.02.2023

SŽ - Správa železniční telematiky Praha

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Při realizaci akce DEMOLICE: Kunovice - objekt strážnice, dojde ke styku s telekomunikačním vedením (TK, DOK, HDPE trubky) v majetku Správy železnic, státní organizace, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika č. j. 1202303034 ze dne 10. 2. 2023.

Požadujeme před stavbou objednat u ČD Telematika vytyčení těchto kabelů a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem, tj. Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky dle platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic, státní organizace.

V případě, že by mělo dojít k pojiždění kabelové trasy stavební technikou, požadujeme provést její ochranu včetně ochranného pásma zapanelováním.

Upozorňujeme, že na kabelových trasách a v ochranném pásmu kabelu se nesmí ukládat materiál z demolice.

Při splnění těchto podmínek s demolicí souhlasíme.

Toto vyjádření má platnost dva roky ode dne vydání.

Podepsal Sládek Jiří, dipl.technik dne 16.02.2023

SŽ - Stavební správa východ - pro Olomouc

Souhlasím

Č.j.:

SSV nepotřebuje ke své činnosti

Při demolici nesmí být narušena stabilita drážního tělesa dotčené železniční trati, provozuschopnost drážních zařízení a bezpečnost železničního provozu.

Magda Holá

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

772 58 Olomouc

Tel.: 722 822 279

e-mail: hola@szdc.cz

Podepsal Holá Magda dne 14.02.2023

SŽ - SŽG - Olomouc

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Nutno ohlásit katastrálnímu úřadu změnu údajů týkající se nemovitosti, tj. odstranění budovy na parcele číslo 521, k.ú. Sady.

Podepsal Šartner Jan Ing. dne 17.02.2023