

Naše zn. 7354/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/1

Uveřejněno na Profilu zadavatele

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 3. července 2024

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1
„Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 1:

Objekt PS 04 Dopravní a manipulační zařízení - požadujeme upřesnění k délce jeřábové dráhy. Dle půdorysu má hala 9 modulů po 6000 mm, plus, pokud dráha má být až do zdi, na obou stranách budou konzoly o délce cca 880 mm.

Prosíme o upřesnění, zda zadavatel uvažuje s vykonzolováním na obou stranách jeřábové dráhy a pokud ano, tak prosíme o určení délky vykonzolování.

Odpověď:

Ano, je uvažováno s vykonzolováním na obou stranách jeřábové dráhy.

Jeřábová dráha je součástí objektu SO 04 Nová opravárenská hala. Délka nosníku jeřábové dráhy je 55 500 mm, tj. délka troleje dle dodavatele jeřábu.

Podrobnosti jsou zřejmé z výkresové části zadávací dokumentace, konkrétně v objektu SO 04 Nová opravárenská hala, DSO 04.03 OK, ve výkrese DSO04.03_103_POH a ve výkrese DSO04.03_105_JD.

Navíc je nově k zadávací dokumentaci přiložen výkres s názvem Detail.pdf s upřesňujícími kótami a detailem konzoly objektu SO 04 Nová hala/DSO 04.03 OK.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha:

DSO 04.03 OK (1 příloha)

V Olomouci dne 3. 7. 2024



Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace