

**VÝKONOVÁ BILANCE - Hustopeče****Příloha č.1**

P.č.	Název spotřebiče :	Celkový příkon (kW) :	soudobost :	Celkový soudobý příkon :	Napětí (V) :
1	el. sporák	6,8	0,6	4,08	400
2	el. trouba	2,5	0,6	1,5	230
3	myčka	1,6	0,6	0,96	230
4	pračka	2,2	0,6	1,32	230
5	lednice	0,2	0,6	0,12	230
6	mikrovlnka	1,6	0,5	0,8	230
7	zásuvky	8	0,2	1,6	230
8	osvětlení	0,6	0,7	0,42	230
9	bytový zvonek	0,1	0,5	0,05	230
10	ventilátor	0,4	0,6	0,24	230
11	plynový kotel	0,1	0,6	0,06	230
11	digestoř	0,3	0,6	0,18	230

<b>Celkem soudobý výkon Pp :</b>	<b>11,33 kW</b>
<b>Společný koeficient soudobosti mezi sebou ks :</b>	<b>1</b>
<b>Předpokládaný soudobý odebíraný výkon Pps :</b>	<b>11,33 kW</b>
<b>Výpočtový proud Iv :</b>	<b>17,21 A</b>
<b>Navrhovaný hlavní třífázový jistič v RE :</b>	<b>20 A</b>
<b>Navrhovaný průřez kabelu</b>	<b>CYKY-J 4x10mm<sup>2</sup></b>

fakturační měření (hlavní jistič 3x 20A, char.B)