

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 10915/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Lenka Pluhařová  
Mobil +420 601 084 416  
E-mail [Pluharova@spravazeleznic.cz](mailto:Pluharova@spravazeleznic.cz)

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

## **„Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)”**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 19**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

*Dotaz č. 13 bude zodpovězen v náhradním termínu, přičemž bude adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek.*

#### **Dotaz 13)**

Rekapitulace, soupis prací i seznam objektů stavby obsahuje PS 91-02-04 „Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo), GSM-R“. V zadávací dokumentaci stavby nicméně postrádáme dokumentaci k tomuto provoznímu souboru. Žádáme zadavatele o doplnění.

*Dotaz č. 98 bude zodpovězen v náhradním termínu, přičemž bude adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek*

#### **Dotaz 98)**

Ve zveřejněné dokumentaci chybí PD k PS 91-02-04 (Praha Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo), GSM-R). Žádáme zadavatele o doplnění.

*Dotaz č. 147 je zodpovězen v náhradním termínu, přičemž byla adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek.*

#### **Dotaz 147)**

Dle zadavatelem postoupené dokumentace - technické zprávy k objektu **SO 05-72-03 km 22,900 Přeložka VTL plynovodu RWE DN 350** je požadována trubka o rozměrech D 377x t 10 mm, ale standardem požadovaným pro „Gas Net“ je rozměr D 355 mm.

**Žádáme zadavatele o kontrolu a upřesnění rozměru potrubí, které má být použito pro realizaci.**

Odpověď na dotaz č. 147:

Na objektu SO 05-72-03 km 22,900 Přeložka VTL plynovodu RWE DN 350 byla změna dimenze potrubí. Gasnet bude rekonstruovat VTL plynovod v dimenzi DN300, z tohoto důvodu bude i přeložka pod tratí změněna na dimenzi DN300, dle Gasnetu pr. 323,9mm. Projektová dokumentace byla přepracována a je součástí těchto dodatečných informací. Byly upraveny výměry položek č. 2, 9-12, 14-16, 27, 33, 35 a 42. Položky změněné kvůli dimenzi potrubí byly

č. 27, 29 a 35. Doplňující popis byl dále upraven u pol. č. 28 a 38. Dále byla upravena související výměra pol. č. 1 v SO 90-90.

#### **Přílohy:**

D.2.1.6.28.000 - SO 05-72-03 desky.pdf  
D.2.1.6.28.001 - SO 05-72-03 Technická zpráva.pdf  
D.2.1.6.28.002 - SO 05-72-03 Situace širších vztahů.pdf  
D.2.1.6.28.003 - SO 05-72-03 Katastrální mapa.pdf  
D.2.1.6.28.004 - SO 05-72-03 Stavební situace.pdf  
D.2.1.6.28.005 - SO 05-72-03 Podélný řez.pdf  
D.2.1.6.28.006 - SO 05-72-03 Vzorový řez výkopem.pdf  
D.2.1.6.28.007 - SO 05-72-03 detail chránicky.pdf  
D.2.1.6.28.008 - SO 05-72-03 Zákres POCH do katastrální mapy.pdf  
D.2.1.6.28.009 - SO 05-72-03 technická zpráva POCH.pdf  
D.2.1.6.28.010 - SO 05-72-03 POCH\_přílohy.pdf  
D.2.1.6.28.011 - SO 05-72-03 Vytyčovací výkres.pdf  
D2106\_SO057203\_000\_Seznam příloh.pdf  
D2106\_SO057203\_4\_013\_Výkaz vymer.pdf  
Výkaz výměr - Moder\_trati\_Ruzyne\_Kladno\_Zm17\_240704

#### **Sdělení zadavatele**

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnami a doplněním v tomto Dodatku č. 19 zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 a § 98 odst. (4) ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby činila celou svou původní délku.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

Datum: 19 / 02 / 2024 nahrazeno: **09/ 09 / 2024** Čas **09:00**

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

V Praze

**Ing. Ondřej Göpfert** ředitel odboru investičního  
na základě Pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023  
Správa železnic, státní organizace  
(podepsáno elektronicky)