




Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1,
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN.: email
ZE DNE:
NAŠE ZN. (č.j.): 10602/2013-OŘOLC-OPI
OŘ
SKART. ZN.-LH.:
POČ. LISTŮ: 2
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:
VYŘIZUJE: Ing. Ivan Vránský
TEL.: 972 741 225
FAX:
E-MAIL: Vransky@szdc.cz
DATUM: 30. 12. 2013



Věc: Odpovědi na dotazy V. - k veřejné zakázce - „Výměna oken Nerudova 1 Olomouc“ ze dne 20.12.2013

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Olomouc na základě §49 ZVZ u veřejné zakázky - „Výměna oken Nerudova 1 Olomouc“ zveřejňuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č.1

Dle ZD musí provedení oken vyhovovat ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2 a být v souladu se zákonem 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací. Provedení oken musí vyhovovat požadavkům TZI II případně TZI III.

Vlastní dotaz: Požadavky na obě třídy zvukové izolace jsou zavádějící a umožňující velkou šíří provedení oken. Žádáme o přesnější stanovení parametru vzduchové neprůzvučnosti R_w .

Odpověď :

Znění odstavce se mění na: Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2 a být v souladu se Zákonem 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací. Provedení oken musí splňovat $R_w \geq 36$ dB. Vzhledem k orientaci obytných místností směrem k místní komunikaci, musí tento požadavek splňovat i okna s instalovanými úpravami pro výměnu vzduchu.

Doložení v nabídce:

Hodnota R_w musí být doložena certifikátem notifikované osoby.

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ 709 94 234

www.szdc.cz

Dotaz č. 2:

Požaduje zadavatel skutečně pro tuto zakázku doložení 3 kopií oprávnění pro výkon autorizovaných inženýrů a techniků dle zákona 360/1992 Sb., § 5 odst. 3 písmeno a) pozemní stavby – 3 zaměstnance ?

Odpověď:

Ano, zadavatel požaduje v profesních kvalifikačních předpokladech pro tuto veřejnou zakázku doložení kopie oprávnění o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků na pozemní stavby pro 3 zaměstnance. Tito musí být v pracovním poměru. Toto lze doložit čestným prohlášením.

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 772 58 Olomouc
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(68)

Ing. Ladislav Kašpar
pověřený řízením Oblastního ředitelství Olomouc