

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 13050/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová
Mobil +420 724 129 033
E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

zveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.“ – 2. etapa

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 12

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 138:

D.1.2.2. Rozhlasové zařízení – Nouzové zvukové systémy

- V zadání jsou k dispozici dvě simulace ozvučení *1.102_Simulace ozvučení.pdf* a *1_102_Simulace ozvučení.pdf*, přičemž na str. 4 je rozdíl v parametrech u Reproduktoru č. 3. Následně jsou výsledky simulace v obou případech totožné, což je z hlediska použití jiných reproduktorů dosti zavádějící. Žádáme o sdělení, který z těchto dvou dokumentů je závazný pro vytvoření nabídky.
- V dokumentech jsou velmi zjednodušené tvary řešených prostor a povrchů, což může hrát roli u členitějších prostor a tam, kde hrozí odrazy zvuku do ohniska v případě nerovných ploch. Žádáme o zpřesnění řešených prostor a povrchů.
- V zadání chybí údaje o výchozí době dozvuku, která má na srozumitelnost zásadní vliv. Žádáme o doplnění.

Odpověď č. 138:

- Správná verze dokumentu je *1_102_Simulace ozvučení.pdf*. Druhý dokument byl zařazen omylem.
- Zjednodušení tvarů má na simulaci spíše negativní vliv. V reálném prostoru lze předpokládat mírné zlepšení parametrů.
- S ohledem na velký rozsah stavebních úprav prostor nejsou stávající hodnoty dozvuku pro finální stav prostor relevantní.

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
na základě Pověření č. 2446
ze dne 11.5.2018
Správa železnic, státní organizace