

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 6219/2023-SŽ-SSZ-ÚT2

Listů/příloh 4/0

Vyřizuje

Ivana Bolo

Telefon

Mobil

+420 702 292 253

E-mail

Bolo@spravazeleznic.cz

Datum

21. března 2023

Správa železnic, státní organizace
elektronicky prostřednictvím

IS C.E.S.Ta

Souhrnné stanovisko SSZ k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební povolení stavby „Náhrada přejezdu P3156 v km 12,602 v trati Hradec Králové, hl.n. - Turnov“

K předložené dokumentaci stavby „**Náhrada přejezdu P3156 v km 12,602 v trati Hradec Králové, hl.n. - Turnov**“ ve stupni DSP má Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, úsek technický Praha následující připomínky:

Životní prostředí (zpracovatel: Ing. Lucie Dalecká tel. 702 209 938)

Souhrnná technická zpráva

Str. 4 – kap. B. 1 Popis území stavby, písm. f) výčet a závěry provedených průzkumů...

Doplnit ve třetí odrážce Dendrologický průzkum odkaz, že dendrologický průzkum je uveden nejen v části B.6 ale i E.8 Průzkumy.

Pozn.: V textu STZ jsou uvedeny odkazy na část E.8 Průzkumy, ale v DUSP k připomínkám jsou průzkumy uvedeny ve složce „P_Podklady_pro_vyp_dok“. Prosím, sjednotit název složky, resp. části projektové dokumentace s odkazy v STZ.

Str. 4 – kap. B. 1 Popis území stavby, písm. g) ochrana území podle jiných právních předpisů...

Doplnit, že stavba leží na území Geoparku UNESCO Český ráj. Dále doplnit, že železniční trať leží v CHOPAV Severočeská křída (hranice CHOPAV kopíruje v dotčeném území těleso železniční trati).

Str. 5 – kap. B. 1 Popis území stavby, písm. j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Doplnit do textu celkový počet kácených dřevin (stromů i porostů) + kolik z nich podléhá povolení ke kácení.

Str. 5 – kap. B. 1 Popis území stavby, písm. k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábery ZPF a PUPFL

Doplnit do textu celkový rozsah dočasných a trvalých záborů ZPF a PUPFL. Pokud k záborům nedochází doplnit informaci, že stavba nevyvolá žádné zábery ZPF a PUPFL.

Str. 7 – kap. B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání, písm. h) základní bilance stavby

Doplnit celkové produkované množství a druhy odpadů, příp. pouze odkaz, že je uvedeno v kap. B.2.3 Celkové technické řešení, písm. d).

Str. 9-10 – kap. B.2.3 Celkové technické řešení, písm. d) celkové produkované množství a druhy odpadů...

Ve druhém odstavci opravit čísla prováděcích vyhlášek, nejsou už v platnosti.

V nadpisu u tabulky odpadů je opět uvedena již neplatná vyhláška stanovující katalog odpadů.

Tabulka odpadů: Zatřídění do jednotlivých kategorií odpadů se mi nezdá v pořádku. Nerozumím tomu, v rámci kterého SO vznikne pryžový odpad, proč je velké množství odpadů zařazeno do kategorie odpadů 20 Komunální odpady, kde vznikne odpad zařazený do kategorie Oděvy apod. Obsah tabulky je nutné projednat samostatně s osobou zodpovědnou za zpracování této kapitoly a opravit. Prosim o kontakt, děkuji.

Smazat kapitolu Likvidace odpadů uvedené pod tabulkou a nechat pouze poslední větu, že provozem stavby nevznikají odpady. Text se týká štěrkového lože, který jako odpad v rámci této stavby nevznikne.

Str. 21 – kap. B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana, písm. a) vliv na životní prostředí..., Vliv na povrchové a podzemní vody

V poslední odrážce opravit číslo zákona o odpadech. Zákon č. 185/2001 Sb. již není v platnosti.

Str. 22-24 – kap. B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana, písm. a) vliv na životní prostředí..., Odpady

Viz připomínky k odpadům a odpadovému hospodářství výše.

Nadpis „Likvidace odpadů“ smazat spolu se dvěma odstavci pod nadpisem. Ostatní text ponechat.

Str. 24 – kap. B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana, písm. b) vliv na životní prostředí..., Fauna a flora

Ve druhém odstavci opravit překlepy v textu i čísle zákona o ochraně přírody a krajiny.

V posledním odstavci je uveden termín hnízdního období do konce února. Obvykle se uvádí konec března, případně půlka dubna (uvádějí i příslušné úřady ve svých podmínkách) v souladu s koncem mimovegetačního období. Prověřit a případně opravit.

Str. 25 – kap. B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana, písm. b) vliv na životní prostředí..., Ochrana dřevin a památné stromy

Na str. 25 opravit čtvrtý odstavec. Povolení kácení dřevin by mělo být vydáno formou závazného stanoviska před nebo max. v průběhu společného řízení o povolení stavby. Dále v daném odstavci smazat poslední větu týkající se dokladování způsobu náhradních výsadeb. Náhradní výsadbu a její rozsah ukládá příslušný orgán ochrany přírody a krajiny ve svém závazném stanovisku ke kácení nikoliv investor.

Dendrologický průzkum

Str. 2 – Objednatel

Opravit překlep u Objednatele.

Str. 4 – kap. Úvod

Opravit překlep u jména společnosti v prvním odstavci.

Přírodovědný průzkum

Stavba se týká nejen přejezdu P3156 u Libuně ale také přejezdu P3165 v Rovensku pod Troskami. Přestože nejde o zajímavý prostor z hlediska výskytu zajímavých rostlinných nebo živočišných druhů (odtěžení svahu kvůli rozhledovým poměrům), přírodovědný průzkum by měl obsahovat alespoň krátký komentář k danému místu s dovětkem, že pozornost byla věnována různorodějšímu okolí přejezdu P3156.

Str. 2 – Objednatel

Opravit překlep u Objednatele.

Str. 4 – kap. Úvod

Opravit překlep u jména společnosti v prvním odstavci.

Str. 14 – kap. 5. Výsledky

Ve druhém odstavci na str. 14 opravit termín hnízdního období. Obvykle se uvádí konec března, případně půlka dubna (uvádějí i příslušné úřady ve svých podmínkách) v souladu s koncem mimovegetačního období.

Str. 14 – kap. Závěr

V prvním odstavci opravit překlepy v textu i čísle zákona o ochraně přírody a krajiny.

Ve druhém odstavci opravit termín hnízdního období na konec března, příp. půlku dubna.

D_2_Stav_cast, SO_13-01, Technická zpráva

Str. 5 – kap. 2.3 Průzkumy

Dendrologický a Přírodovědný průzkum jsou uvedeny ve složce „P_Podklady_pro_vyp_dok“. V kap. B.6. STZ jsou uvedeny zejména závěry z průzkumů. Oba průzkumy by měly být v čístopise uloženy ve složce P.5 Průzkumy pro oblast životního prostředí.

Str. 7 – kap. 10 Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod.

Opravit vyhlášku č. 383/2001 Sb., není v platnosti.

D_2_Stav_cast, SO_13-02, Technická zpráva

Str. 6 – kap. 10 Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod.

Opravit vyhlášku č. 383/2001 Sb., není v platnosti.

D_2_Stav_cast, SO_50-01, Technická zpráva

Str. 5 – kap. 2.3 Průzkumy

Dendrologický a Přírodovědný průzkum jsou uvedeny ve složce „P_Podklady_pro_vyp_dok“. V kap. B.6. STZ jsou uvedeny zejména závěry z průzkumů. Oba průzkumy by měly být v čístopise uloženy ve složce P.5 Průzkumy pro oblast životního prostředí.

Str. 8 – kap. 10 Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod.

Opravit vyhlášku č. 383/2001 Sb., není v platnosti.

Po zpracování výše uvedených připomínek (před odevzdáním čístopisu), prosím, předložit koncept projektové dokumentace ke kontrole.

Výluky a dopravní technologie (zpracovatel: Ing Tomáš Moravka 702 209 093)

Bez připomínek.

Rozpočet stavby (zpracovatel: Ing. Milan Janko tel. 722 173 114)

Obecně:

- Požaduji předložit finální položkové rozpočty a souhrnný rozpočet (po zpracování všech změn v rámci připomínkového řízení) před finálním odevzdáním na O6

Položkové rozpočty:

- Pro globální položky (stavby s CINem do 30 mil. Kč bez DPH) se objekt SO 90-90 nezpracovává – objekt proto nebude součástí položkových rozpočtů (ani soupisu prací do tendru na realizaci) a rovněž všechny odkazy na předmětný objekt budou vymazány.
- Položky 11332A, 13273A, 914143 a 965321 jsou oceněny v OTSKP2021 – aktualizovat na OTSKP2022
- SO 13 01 - SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ – počítáno se 2 kusy, ale demontují se 3 kusy (2x výstražné kříže + 1x značka B17)
- Všeobecný objekt – chybí náklady na Exkurzi, Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu
- SO 50 01 – nebyl požadavek na náhradní výsadbu?

Souhrnný rozpočet:

- Krycí list SR
 - o Uvést zástupce investora OŘ (buňka B5)
 - o Pokud je uvedena smíšená cenová úroveň 2022 – 2024, mělo by v SR být něco v roce 2022 fakturováno – zde tomu tak není.
- 1A
 - o Celková částka za SoD není obsažena v položkách na listu 1A
 - o Chybí ocenění výkupů / nájmu
- 1B
 - o Chybí náklady na Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu, Exkurzi, Koordinátora BOZP v realizaci

Obecné (zpracovatel: Ing. Ivana Bolo tel. 702 292 253)

V předložené dokumentaci zcela chybí kapitola B.8 ze STZ „Zásady organizace výstavby“.

Bc. MSc. Michal Froněk CEng MICE DIC

náměstek ředitele OJ

Stavební správa západ