

Váš dopis C.E.Sta
zn.
Ze dne 28.2.2023
Naše zn. 17325/2023-SŽ-GŘ-O30
Listů/příloh 1/0
Vyřizuje Bc. Monika Trpišovská

Telefon +420 972 241 448

Mobil +420 602 289 039

Datum 14. března 2023

Správa železniční dopravní cesty,
OŘ Hradec Králové, ÚTN, odb. příp.
staveb, odd. investiční
Ing. Martin Charvát
U Fotochemy 259/8
501 01 Hradec Králové

Náhrada přejezdu P3156 v km 12,602 v trati Hradec Králové, hl.n. - Turnov

Odbor bezpečnosti a krizového řízení GŘ Správy železnic má k předložené dokumentaci pro stavební povolení následující připomínky:

Oddělení požární prevence (Bc. Monika Trpišovská)

Připomínka zásadní:

1) Do vhodné části projektové dokumentace týkající se odstraňování stavby požadujeme doplnit text: „Technologický postup při rozrušování konstrukcí musí v případě použití řezání s využitím rozbrušovacích agregátů popř. otevřeného ohně (autogen) či využití technologického spalování obsahovat způsob určení podmínek požární bezpečnosti (§15 vyhlášky 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) při činnostech souvisejících s realizací demoličních prací tak, aby bylo eliminováno riziko případného vzniku požáru či šíření požáru do okolí (odstraňování hořlavých předmětů a suchého porostu).“

2) Jelikož část B.8 ZOV nebyla součástí předložené projektové dokumentace požadujeme do vhodné části projektové dokumentace týkající se svařování nebo řezání doplnit text čerpající z předpisu SŽ R14 – Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic: „Při provádění řezání konstrukce případně svařování musí být dodrženy podmínky o požární bezpečnosti při svařování dle předpisu R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic“ tak, aby byl zajištěn soulad s podrobnými podmínkami uvedenými v ZOV.

Ing. Mgr. Vladimír Abraham, MBA
ředitel
Odbor bezpečnosti a krizového řízení
za správnost: Bc. Monika Trpišovská