

EXPROJEKT s.r.o.
Ing. Zuzana Kováčová
Heršpická 758/13
619 00 Brno

NAŠE ZNAČKA

S / 273 / 1272 / 22

VYŘIZUJE/TELEFON

Ing. Koutná / 605 226 760, koutna@vzmb.cz

V BRNĚ DNE

25. 10. 2022

**Vyjádření k existenci stromů a ploch ve správě VZmB ve vztahu ke stavbě
„Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno“**

Jako správce uličního stromořadí ve městě Brně Vám sdělujeme, že v řešeném území se **ve svahu mezi viaduktem a ul. Benešovou** nachází stromořadí ve správě VzmB. Samotná plocha pod stromy (s výsadbou půdopokryvných rostlin) pak spadá do správy MČ Brno-střed.

Při projektování prací v zájmové lokalitě a při realizaci požadujeme dodržet podmínky ochrany dřevin v uličním stromořadí v souladu s arboristickým standardem SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.

Ochrana kořenů

- **Minimální vzdálenost otevřeného výkopu od paty kmene stromů je 200 cm.**
- Práce v kořenovém prostoru stromů budou prováděny ručně.
- Kořeny do průměru 30 mm lze přerušit hladkým řezem, u kořenů do průměru 50 mm bude provedeno individuální posouzení odborným pracovníkem. Kořeny o průměru větším jak 50 mm budou zachovány.
- Stěna otevřeného výkopu v blízkosti stromu bude chráněna proti vysychání a účinkům mrazu.
- **V kořenovém prostoru stromů nesmí být ukládán stavební ani jiný materiál** (platí i pro umístění zařízení staveniště apod.)

Ochrana kmene a koruny

- Musí být minimalizováno riziko poškození nadzemních částí stromu stavební činností a mechanismy. Ochrana kmene nesmí být v kontaktu s povrchem kmene, kořenových náběhů a větví. Musí dosahovat výšky alespoň 2 m a lze ji realizovat např. v podobě bednění kmene. Ochranné opatření musí být funkční po celou dobu činnosti související se stavbou.
- V případě poškození stromů v souvislosti se stavební činností bude požadována náhrada, která bude stanovena oceněním.
- Projektovou dokumentaci požadujeme předložit k vyjádření.
- O vyjádření požádejte také dalšího správce stavbou dotčené zeleně (MČ Brno-střed)

S pozdravem

**Veřejná zeleň města Brna,
příspěvková organizace**
Kounicova 1013/16a, 602 00 BRNO

Ing. Jozef Kasala
ředitel