



HZSJX008H9WY

**Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina****územní odbor Žďár nad Sázavou****Jamská 4, Žďár nad Sázavou 591 01**

Č. j.: HSJI- 1560-2/ZR-2023

Počet stran: 3

Počet příloh: 0

Adresát:

**Správa železnic, státní organizace**

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1

Vyřizuje za PO: nprap. Martin Střecha

Tel.: 950 291 140

E-mail: martin.strecha@hasici-vysocina.cz

Vyřizuje za OOB: kpt. Ing. Miloslav Černý

Tel.: 950 291 115

E-mail: miloslav.cerny@hasici-vysocina.cz

Datum: 29. 5. 2023

**KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO  
DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA****Název stavby:**

Oprava zabezpečovacího zařízení na trati Tišnov - Žďár nad Sázavou, železniční stanice v Novém Městě na Moravě

**Místo stavby:**

Nové Město na Moravě

k. ú.: Nové Město na Moravě, parc. č. 1072/1, 1072/2, 1073/1, 1074, 1075/2, 1075/3

**Stavebník:**

Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

**Předložená dokumentace:**

dokumentace pro vydání společného povolení

vypracoval: Ing. Milan Lukášek, ČKAIT 1004125

datum: 04/2023

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS VYS“) obdržel dne 12. 5. 2023 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS VYS k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

## **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

HZS VYS jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS VYS vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

### **Odůvodnění**

HZS VYS vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

#### **▪ Požárně bezpečnostní řešení:**

název: Oprava zabezpečovacího zařízení na trati Tišnov - Žďár nad Sázavou,  
železniční stanice v Novém Městě na Moravě  
vypracoval: Jaromír Špalek, ČKAIT 1400051  
datum: 05/2023

**Popis stavby:** Dokumentace řeší drobné dispoziční změny v části 1. NP stávající výpravní budovy a novostavbu jednopodlažní přístavby. Navržená jednopodlažní přístavba bude obsahovat technologickou část (místnosti NN a VN rozvoden, trať, záložní zdroje, sdělovací místnosti apod.) Přistavovaná část objektu je rozdělena do osmi požárních úseků. V přístavbě bude osazeno 8 ks PHP. Na střeše jednopodlažní přístavby budou instalovány fotovoltaické panely. Odpojení DC části FVE bude zajištěno před prostupem kabelů do objektu. STOP FVE tlačítko bude osazeno na fasádě u vstupu do objektu.

HZS VYS posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu, která je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie II.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS VYS k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky

požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

### **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva**

HZS VYS jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru, podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“) a podle stavebního zákona posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS VYS podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává

### **souhlasné závazné stanovisko**

#### **Odůvodnění**

HZS VYS vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:


- Předložené dokumentace.
- § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
- Zákona o IZS.
- Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.


#### **Závěr**

HZS VYS na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

### **SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**

Otisk úředního razítka



  
plk. Ing. Vladimír Sobotka  
ředitel ÚO  
úřední osoba