

Signal Projekt s. r. o.
Videňská 546/55
639 00 BRNO

Váš dopis č. j.
Číslo jednací ZR/1921/2023-Še
Vyřizuje Šemrínec Jiří
Tel. +420 566 651 146
Žďár nad Sázavou 7. 6. 2023

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení na akci „Oprava zabezpečovacího zařízení v intravilánu a extravilánu města Nové Město na Moravě“, k. ú. Nové Město na Moravě a Pohledec

Investor: Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, Ing. Milanem Lukáškem, zakázkové číslo 23-014-40-113 (datum 30. 6. 2023) řeší stavbu, která bude probíhat na železniční trati Tišnov – Žďár nad Sázavou. Staveniště se nachází v intravilánu a extravilánu města Nové Město na Moravě. Pokládka kabelizace bude prováděna na trati Tišnov – Žďár nad Sázavou od km 48,800 do km 46,000 (dále jen stavba).

1. Vyjádření k technickému řešení projektu

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení VAS

souhlasí.

VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

2. Vyjádření k realizaci stavby a uvedení stavby do provozu

2.1. Realizace stavby „Oprava zabezpečovacího zařízení v intravilánu a extravilánu města Nové Město na Moravě“

2.1.1. Před zahájením realizace stavby požadujeme nejprve provést vytýčení trasy zařízení ve správě VAS.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
Bankovní spojení: 1806751/0100
Telefon: +420 566 651 111, e-mail: divize@vaszr.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

Vytyčení vodovodu ve správě VAS Vám na objednávku zajistí útvar dispečinku VAS (telefon: 566 651 159, 724 102 777).

Vytyčení kanalizace ve správě VAS Vám na objednávku zajistí mistr provozu VaK Nové Město na Moravě, pan Fila (telefon: 566 618 768, 602 142 624).

Za vytyčení vodovodních a kanalizačních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojené na vodovod a kanalizaci, neprokáže-li se opak.

- 2.1.2. Požadujeme respektovat ochranné pásmo stávajícího zařízení ve správě VAS. V souběhu požadujeme dodržet minimální vzdálenost stavby od:

- ☐ vodovodu ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění – 1,5 m;
- ☐ kanalizace ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění – 1,5 až 2,5 m (dle DN a hloubky uložení potrubí kanalizační stoky);
- ☐ vodovodních přípojek v souladu s ČSN 75 5411, článek 4.4 – 1,5 m;
- ☐ kanalizačních přípojek v souladu s ČSN 75 6101, článek 6.1.13 – 0,75 m.

V případě, že v ochranném pásmu stávajícího vodovodu a kanalizace ve správě VAS budou prováděny protlaky, požadujeme, aby v místě navržené startovací / cílové jámy protlaku v ochranném pásmu stávajícího vodovodu a kanalizace ve správě VAS investor učinil taková opatření, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodu a kanalizace ve správě VAS. Před zásypem startovací a cílové jámy protlaku požadujeme přizvat odpovědné pracovníky VAS (viz níže bod č. 2.1.4.) k převzetí potrubí vodovodu a kanalizace ve správě VAS (a to pokud dojde v rámci provádění zemních prací startovací a cílové jámy protlaku k obnažení potrubí vodovodu a kanalizace).

- 2.1.3. Při křížení požadujeme dodržet:

- ☐ úhel křížení stavby s vodovodem a s kanalizací ve správě VAS, s kabelem ve správě VAS, s vodovodními a kanalizačními přípojkami v rozmezí 90 - 60°;
- ☐ minimální svislou vzdálenost v souladu s ČSN 73 6005;
- ☐ zemní kabelový rozvod uložit do chráničky.

V případě, že v ochranném pásmu stávajícího vodovodu a kanalizace ve správě VAS budou prováděny protlaky, požadujeme, aby kontrola křížení stavby s vodovodem a s kanalizací ve správě VAS byla odpovědným pracovníkem VAS provedena v okamžiku zahájení prací na protlaku. V případě, že:

- ***mistr provozu VaK Nové Město na Moravě, p. Fila nebude přizván k provádění protlaku v místě křížení stavby s vodovodem ve správě VAS, požaduje VAS na náklady výše uvedeného investora provést zemní sondy dotčeného úseku vodovodu ve správě VAS;***
- ***mistr provozu VaK Nové Město na Moravě, pan Fila nebude přizván k provádění protlaku v místě křížení stavby s kanalizací, požaduje VAS na náklady výše uvedeného investora provést kontrolní monitoring (průmyslovou kamerou) dotčeného úseku kanalizace.***

- 2.1.4. Ke kontrole výše uvedených podmínek požadujeme přizvat:

- ☐ vodovod a kanalizace ve správě VAS, vodovodní a kanalizační přípojky (na veřejném prostranství) - mistra provozu VaK Nové Město na Moravě, pana Filu

O vlastních kontrolách musí být sepsány zápisy – **příloha č. 1.**

- 2.1.5. Případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené stavbou „Oprava zabezpečovacího zařízení v intravilánu a extravilánu města Nové Město na Moravě“ hradí investor. Případné přeložky zařízení ve správě VAS vyvolané stavbou „Oprava zabezpečovacího zařízení v intravilánu a extravilánu města Nové Město na Moravě“ dle zákona č. 274/2001 Sb. § 24 v platném znění a dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění hradí investor.
- 2.1.6. Kladné stanovisko VAS k vydání kolaudačního souhlasu na stavbu vyhotoví VAS až po předložení dokladů uvedených v bodě 2.1.4. a dále po předložení níže uvedeného geodetického zaměření stavby.

Doklady uvedené v bodě č. 2.1.6. prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

3. Vyjádření pro stavební a dražní úřad k vydání stavebního povolení

S vydáním stavebního povolení na stavbu „Oprava zabezpečovacího zařízení v intravilánu a extravilánu města Nové Město na Moravě“ VAS

souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:

rozhodnutí pro vydání stavebního povolení bude obsahovat seznam dokladů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu, a to zejména:

1. geodetické zaměření stavby v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn);
2. stanovisko VAS o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS dotčených stavbou.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

VODÁRENSKÁ
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, o. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Příloha

Příloha k bodu vyjádření VAS č. 2.1.4

Na vědomí

VAS, provoz VaK Nové Město na Moravě + situace v SW EVK
VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrinc

Příloha č. 1

Zápis o dodržení ochranného pásma vodovodu a kanalizace ve správě VAS dle podmínek zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění

Název stavby
Investor stavebních prací
Obec
Ulice
Č. p.
P. č.
Stavební práce realizoval

1. Provedení podle schváleného projektu:

☐ **ANO**

☐ **NE**

Změny: -
-
-

2. Zjištěné závady:

-
-
-
-
-
-
-
-

3. Termín odstranění závad:

Datum	
-------	--

.....
Za investora – jméno, podpis

.....
Za VAS – jméno, podpis

4. Odstranění závad dle bodu 2:

Datum	
-------	--

.....
Za VAS – jméno, podpis