

Naše zn. 8350/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 4/4

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 6. srpna 2024

Uveřejněno na Profilu zadavatele

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2
**„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice,
4. část“, 1.+3. etapa**

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 15:

U **SO 41-12-16-01** – kod pol. 58252 – Dlážděné kryty z betonových dlaždic do lože z MC – 47
m²; Dlažba podél betonové zdi.

V TZ a PD není popis o jakou dlažbu se jedná. Např. tloušťka atd.

Žádáme o doplnění.?

Odpověď:

Navržena je dlažba z vibrolisované betonové směsi, hladká, přírodní, 500×500 tl. 50 mm.
V příloze jsou doplněny aktualizované soubory 1E_SO 41-12-16-01_004_PR_rev003.pdf a
1E_SO 41-12-16-01_009_VV_rev003.pdf.

Dotaz č. 16:

Nástupiště **SO 41-12-16-01; SO 41-12-16-02; SO 41-12-17-01.1** jsou položky „Dlážděné
kryty z betonových dlaždic“ (betonová dlažba bez zkosených hran tl.60 mm). V TZ a PD není
uveden rozměr dlažby např. 200 x 200 x 60 mm;

Žádáme o určení, o jakou dlažbu se jedná.

Odpověď:

Popis navržené dlažby vč. vlastností je uveden v TZ kap. 5.4 u SO 41-12-16-01, SO 41-12-17-01
a kap. 5.2.1 u SO 41-12-16-02.

Dotaz č. 17:

SO 90-90

Celkové množství odpadu v objektu SO 90-90 se u odpadů liší od vysčítaného
evidenčního množství odpadu v jednotlivých PS a SO.

Žádáme zadavatele o kontrolu množství odpadů uvedených v SO 90-90 tak, aby odpovídala
celkovým množstvím odpadů ve všech provozních souborech a stavebních objektech, případně
o opravu jednotlivých evidenčních množství odpadů v zadaných objektech, aby v součtu
odpovídala celkovým množstvím v SO 90-90.

Odpověď:

Množství v SO 90-90 bylo revidováno a u následujících položek došlo k aktualizaci množství.
Soupis prací pro SO 90-90 byl aktualizován.

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky	Jednotka	Množství
------------	-------------	---------------	----------	----------

1	R015111	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 - VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI, VČETNĚ DOPRAVY	T	170 258,031
4	R015240	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 - ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU, VČETNĚ DOPRAVY	T	114,175
6	R015430	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 09 04 - LAMINÁT Z DEMOLIC RELÉOVÝCH DOMKŮ, VČETNĚ DOPRAVY	T	0,400
7	R015420	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 - ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ, VČETNĚ DOPRAVY	T	1,310
8	R01523115R	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 11 - ZBYTKY KABELŮ A VODIČŮ, VČETNĚ DOPRAVY	T	2,204
10	R015760	LIKVIDACE ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* - IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY, VČETNĚ DOPRAVY	T	35,778
25	R015340	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 02 01 - PÁŘEZY, VČETNĚ DOPRAVY	T	0,000

Dotaz č. 18:

V jednotlivých PS a SO, ve kterých se nacházejí položky odpadů, které slouží jako podklad pro celkové množství odpadů v **SO 90-90** se uvádí komentář: „Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v SO 40-90-90-00“. Objekt SO 40-90-90-00 v zadaném soupisu prací v XML-souboru neexistuje. Žádáme zadavatele o opravu popisu SO 40-90-90-00, který by měl být nahrazen SO 90-90.

Odpověď:

V dotčených soupisech prací byl název SO 40-90-90-00 opraven na SO 90-90. Nad rámec dotazu byl v soupisech prací jednotlivých SO a PS do popisu k položkám týkajících se odpadů dle ZTP doplněno „NEOCEŇOVAT“. Zhotovitel oceňuje položky odpadů (Varianta 901 až 999) pouze v SO 90-90., v jednotlivých SO/PS je neoceňuje.

Dotaz č. 19:

V jednotlivých PS a SO, ve kterých se nacházejí položky odpadů, které slouží jako podklad pro celkové množství odpadů se u některých položek v popisu uvádí: „NEOCENOVAT...“, u některých položek je uveden pouze název položky, bez komentáře „NEOCENOVAT“. Žádáme zadavatele o sjednocení a uvedení popisu NEOCENOVAT před názvem všech položek odpadu v jednotlivých PS a SO.

Odpověď:

Text „NEOCEŇOVAT“ není použit v názvu žádné položky. Veškeré položky odpadů, které mají být souhrnně oceněny v SO 90-90 jsou v popisu položky označeny textem „Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v SO 90-90“. Položky jsou tedy jednoznačně identifikovatelné.

Dotaz č. 20:

SO 90-90

V textu položky se u všech druhů odpadů uvádí: „VČETNĚ DOPRAVY“

V jednotlivých PS a SO, které slouží jako podklad pro celkové množství odpadů v SO 90-90 se však tento komentář ne vždy uvádí a součástí soupisů prací jsou i položky na dopravu odpadů. Vzniká tak v některých objektech duplicitní náklad na dopravu odpadu na trvalou skládku.

Jedná se například o položky:

PS41-28-00-02	150	741Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	tkm	45,000
---------------	-----	--------	---	-----	--------

PS41-29-00-02	117	742Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	tkm	1,000
---------------	-----	--------	---	-----	-------

Odpověď:

Veškeré odpady určené pro likvidaci na skládce jsou v položce „Cenová soustava“ jednoznačně označeny textem „ODP+d“. Uváděné položky „DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)“ slouží k nacenění dopravy do skladu správce u zařízení u kterých se předpokládá jejich využití. Podobně je tomu u následujících položek:

- PS 41-28-00-02; pol. č. 150 „DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)“
- PS 41-29-00-02; pol. č. 117 „DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)“
- SO 41-11-00-01; pol. č. 15 „DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVESTI - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADU NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)“
- SO 41-11-00-01; pol. č. 17 „DEMONTÁŽ ZAJIŠTOVACÍ ZNACKY - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADU NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)“
- SO 41-13-16-01; pol. č. 6 „ROZEBRÁNÍ PREJEZDU, PRECHODU OSTATNÍCH - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADU NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)“
- SO 41-13-17-01; pol. č. 46 „ROZEBRÁNÍ PREJEZDU, PRECHODU Z DÍLCU - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADU NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)“

Položky u níže uvedených stavebních objektů odkazující na likvidaci odpadů byly ze soupisu prací odstraněny.

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky	Jednotka	Množství
SO 41-21-16-01.1				
333	R74201001.66	Likvidace odpadu	kpl	0,000
SO 41-21-17-01				
281	R74201002.62	Likvidace odpadu	kpl	0,000
SO 41-22-16-01.1				
98	R74201003.42	Likvidace odpadu	kpl	0,000
SO 41-22-16-02.1				
104	R74201004.46	Likvidace odpadu	kpl	0,000
SO 41-22-17-01.1				
72	R74201005.29	Likvidace odpadu	kpl	0,000

Dotaz č. 21:

V poskytnuté zadávací dokumentaci jsme nenalezli „Hlukovou studii“.

Žádáme zadavatele o sdělení, kde se tento dokument nachází, případně o jeho doplnění.

Odpověď:

Hluková studie se nachází v části dokumentace: \E Dokladová část\E.1 Doklady a dokumenty pro stavební úřad\E.1.2 Doklad podle jiného právního předpisu\E.1.2.1 Dokumentace vlivů na životní prostředí\E.1.2.1.9 Hluková studie\1E_E_1_2_1_9.pdf

Dotaz č. 22:

SO41-18-16-01 ŽST Solnice, obvod n. n., příjezdová komunikace a zpevněné plochy technologického objektu

V položce č.28 (kód 574C06) „ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16 S“ je uvedena výměra 2611,20 M3. Výměra má být v M2, nikoliv v M3.

Prosíme o prověření a úpravu výkazu výměr.

Odpověď:

Položka č. 28 s kódem 574C06 byla upravena na položku s kódem 574C56 s výměrou v M2. Soupis prací pro SO 41-18-16-01 byl aktualizován.

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky	Jednotka	Množství
28	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16 S	M3	0,000
42	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	2611,200

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 23. 8. 2024 na den 26. 8. 2024.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ: Z2024-033802). Změny se týkají těchto ustanovení:

Část **INFORMACE O PODÁNÍ**

Oddíl **Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)**
rušíme datum 23. 8. 2024 a nahrazujeme datem **26. 8. 2024**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha:

1E_SO 41-12-16-01_004_PR_rev003.pdf
1E_SO 41-12-16-01_009_VV_rev003.pdf
XDC_TYCASO-4_1-3_zm02-20240806.xml
XLS_TYCASO-4_1-3_zm02-20240806.xlsx

V Praze

Ing. Ondřej Göpfert

ředitel odboru investičního
na základě pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023
Správa železnic, státní organizace