

Váš dopis zn. IS C.E.Sta  
Ze dne 16.08.2023  
Naše zn. 59192/2023-SŽ-GR-O30  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Jiří Mička  
Ing. Michaela Pavlů  
Mobil +420 606 092 909  
+420 722 973 217  
E-mail mickaj@spravazeleznic.cz  
pavlum@spravazeleznic.cz

Datum 30.08.2023

Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31  
400 03 Ústí nad Labem

## **Doplnění závor na přejezdu P2158 v km 104,952 trati Louny - Most**

Odbor bezpečnosti a krizového řízení Správy železnic vydává požadavky k projektové dokumentaci „Doplnění závor na přejezdu P2158 v km 104,952 trati Louny - Most“ ve stupni Dokumentace pro stavební povolení:

### **1. Požární ochrana (Jiří Mička)**

#### **Připomínka zásadní:**

##### **B.1 Souhrnná technická zpráva**

Do části **B.2.8 souhrnné TZ** požadujeme doplnit text:

*„Při provádění řezání konstrukce případně svařování musí být dodrženy podmínky o požární bezpečnosti při svařování dle předpisu R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic.“*

*Zahájení a ukončení prací stavby nutno ohlásit na místně příslušné operační středisko HZS Správy železnic - JPO Ústí nad Labem, Pětídomí 9, 400 01 Ústí nad Labem, nepoplachové č. tel. 725 068 002 nebo e-mail hzsunloper@spravazeleznic.cz, v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření k vytvoření podmínek pro zásah a záchranné práce v případě mimořádné události.“*

### **2. Objektová bezpečnost (Ing. Michaela Pavlů)**

#### **Připomínka zásadní:**

Ve vhodné části dokumentu „**B.1 Souhrnná TZ**“ žádáme v dokumentaci „**P2158\_DUSP**“ a dokumentaci „**P2158\_PDPS**“ doplnit následující text:

*„Reléový domek u P2158 je zařazen do bezpečnostní kategorie IV. Bezpečnostní projekt projekční není vyžadován. Zhotovitel je povinen dodržet požadavek na min. zabezpečení pro stanovenou kategorii dle Samostatné přílohy F Směrnice SM 07.“*

Ing. Mgr. Vladimír Abraham, MBA  
ředitel  
Odbor bezpečnosti a krizového řízení  
(podepsáno elektronicky)