



4.12

e-mail

sykorova.l@atecheb.cz

Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše značka: O23690090472/ÚTPCMO/VR

Vyřizuje: Radek Vlasák

Datová schránka: f7rf9ns

Telefon: 840 111 111

Email: info@scvk.cz /

Datum: 21.08.2023

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Doplnění závor na přejezdu P2158 v km 104,952 trati Louny – Most
Účel vyjádření:	vyjádření k projektové dokumentaci
Zájmové území:	Okres: Louny
	Obec: Břvany
	Část obce, ulice, č.p.: Břvany
	Katastrální území, parcelní číslo: k.ú.: Břvany p.p.č. 417/4,15/3
Žadatel:	ATE, s .r. o Lenka Sýkorová
Adresa, tel., e-mail	Cheb, Wolkerova 2425/14 tel. 603598815 sykorova.l@atecheb.cz
Investor:	Správa železnic, státní organizace
Projektant:	ATE, s .r. o
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí ANO(SCVKZAD172562 ze dne 12.06.2023)
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrhovaného řešení:

Předmětem projektové dokumentace je vybudování nového přejezdového zabezpečovacího zařízení PZS 3ZBI s celými závory, s pozitivním signálem na přejezdu P2158 v km 104,952 (LB3). Přibližovací úseky budou navrženy pro stávající traťovou rychlost $V_t = 80$ km/h. Celé závory budou provedeny jako dvojité poloviční s postupným (sekvenčním) sklápěním.

S předloženou dokumentací

Souhlasíme

Pouze za předpokladu dodržení následujících podmínek:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



Před zahájením stavebních prací bude zařízení ve správě naší společnosti vytýčeno, Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz

- dle zák. č.274/2001 Sb. v platném znění §23 odst. 3,5 je stavebník povinen dodržet ochranná pásma u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m, nad průměr 500 mm 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
- stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit ani porušit zařízení ve správě naší společnosti. Odkryté zařízení, které je ve správě naší společnosti, bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti poškození. Veškeré škody způsobené stavební činností v ochranném pásmu zařízení ve správě naší společnosti hradí stavebník.
- v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok nelze :
 - a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
 - b) vysazovat trvalé porosty,
 - c) provádět skládky,
 - d) provádět terénní úpravybez souhlasu Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.
- v ochranném pásmu vodovodu mimo zpevněné komunikace nebude pojíždět těžká technika a zemní práce budou prováděny vždy ručně.
- pracovníci, kteří budou stavební práce provádět, musí být prokazatelně seznámeni s polohou zařízení ve správě naší společnosti
- v případě, že bude stavba probíhat v ochranném pásmu zařízení ve správě naší společnosti, bude zpětnému záhozu prací přítomen zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací a.s., provoz Louny
- **při souběhu a křížení podzemních sítí** musí být vůči stávajícímu zařízení ve správě naší společnosti dodrženy min. vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a osazeny chráničky s přesahem 1 m. Minimální úhel křížení bude 45°.

Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Radek Vlasák
referent technickoprovozní činnosti

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
383

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přitkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda