



Váš dopis zn. 8862/2019-SŽDC-SSV-U1 Be
Ze dne 14.10.2019
Naše zn. 63646/2019-SŽDC-GŘ-O30
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Jiří Mička
Telefon +420 972 762 103
Mobil +420 606 092 909
E-mail MickaJ@szdc.cz

Datum 17. ledna 2020

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Kamerový systém v ŽST Opava východ

V části B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby jsou zpracována opatření v oblasti požární ochrany a v části B.8.1 Zásady organizace výstavby jsou stanoveny podmínky pro zajištění požární bezpečnosti při provádění stavby.

Navrhovaný způsob řešení požárně bezpečnostních požadavků je bez zásadních připomínek, přesto požadujeme zpřesnění resp. doplnění některých částí takto:

Doplnění v části B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby – souhrnná technická zpráva:

V této části je popsán způsob zajištění průchodu kabelů přes požární úseky. Je však nutno stanovit požární odolnost požárních ucpávek. Nepožaduje se však požární odolnost vyšší než je odolnost prostupované konstrukce max. EI60.

Ing. Mgr. Vladimír Abraham
ředitel
Odbor bezpečnosti a krizového řízení