



Váš dopis zn. 8862/2019-SŽDC-SSV-U1/Be
Ze dne 4. října 2019
Naše zn. 64994/2019-SŽDC-GR-O23
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Lenka Žemličková Ph.D.
Telefon
Mobil 728 750 333
E-mail zemlickova@szdc.cz

Datum 25. října 2019

SŽDC s. o. SSV
Nerudova 1, Olomouc 779 00
bezdictkova@szdc.cz
mantuanelli@szdc.cz
bohmov@signalprojekt.cz

Připomínky k dokumentaci pro stavební povolení „Kamerový systém v žst. Opava východ“

Sdělujeme, že k předkládané dokumentaci DSP „Kamerový systém v žst. Opava východ“ má odbor pozemních staveb následující připomínku.

Navrhovaný kamerový systém neřeší zabezpečení výtahů. Je řešen pouze nástupní prostor před výtahy. Vzhledem k tomu, že jsou výtahy nejen v této lokalitě častým cílem sprejerů, doporučujeme instalaci kamery i do samotného výtahu. Tím, že se rozvody budou řešit až k samotné bezprostřední blízkosti výtahů, nedojde k zásadnímu nárůstu investičních prostředků.

Ing. Stanislav Bytnar
Ředitel odboru pozemních staveb