



Váš dopis zn. 8862/2019-SŽDC-SSV-U1/Be
Ze dne 14. 10. 2019
Naše zn. 67136/2019-SŽDC-GR-O24
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Ing. Ondřej Plocek
Telefon +420 972 322 491
Mobil +420 727 827 268
E-mail plocek@szdc.cz

Datum 5. listopadu 2019

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

v kopii e-mailem: bezdickova@szdc.cz,
mantuanelli@szdc.cz,
bohmoa@signalprojekt.cz

„Kamerový systém ŽST Opava východ“

Odbor elektrotechniky a energetiky k zaslané dokumentaci pro stavební povolení výše uvedené stavby zasílá požadované připomínky:

D.2.3; SO 02 Napájení kamerového systému; příloha č. 5 Schéma napájení CCTV Technologická budova

Opravte duplicitní značení jističů F8. (zpracoval: Dalešický, 972 244 479)

Ing. Jaromír Hrubý
ředitel odboru elektrotechniky a energetiky