




Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	09/2023	PDPS k připomínkovému řízení	Ing. Přemysl Zeman
001	12/2023	PDPS čístopis	Ing. Přemysl Zeman

<b>Stavebník/investor:</b>	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín	

<b>Zhotovitel stavby:</b>	<b>Společnost „CZ&amp;SWE Konsorcium – Reko VB MB“</b>		 <b>AFRY</b>
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 277 005 500 E: afrycz@afry.com		
<b>Zhotovitel objektu:</b>	<b>AFRY CZ s.r.o</b>		 <b>AFRY</b>
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 775 892 944 E: zdenka.radilova@afry.com		
Hlavní projektant (HIP): Ing. Zdeňka Radilová	Specialista:	Odpovědný projektant: ing. Luboš Procházka	Zpracovatel přílohy: Kryštof Košat

<b>Název stavby/akce:</b>	<b>Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl. n.</b>	S-kód: <b>S631700101</b>
		Zakázka: <b>2021/0006</b>
Název části:	Pozemní objekty budovy (pozemní, technologické, skladové)	Označení částí: <b>D.2.2.1</b>
Název objektu:	<b>Výpravní budova v žst. Mladá Boleslav hl. n.</b> <b>Sílnoproudá elektroinstalace</b>	Číslo objektu/komplexu: <b>SO 45-71-01.04</b>
Název přílohy:	Zásuvkové a světelné okruhy	Číslo přílohy: <b>2 410</b>
Název dílčí části přílohy:	Schéma rozvaděče RFVE.AC	Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Středočeský	Čejetice u Mladé Boleslavi [ 696641]	090101
Dokumentace:		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:
PDPS	12/2023	2 x A4
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:
S 6 3 1 7 0 0 1 0 1	— P D P S	— D 2 2 0 1
		Objekt:
		Podobjekt:
		Příloha:
		— 2 — 4 1 0 — 0 0 1

Prostor pro další informace

BĚŽNÁ SIŤ

$P_i$	=	22,5 kW	$I_{max}$	=	32,6 A
$P_s$	=	... kW	$I_p$	=	... A

$I_k''$ [kA]
≤ 10


*místo napojení* : RH.10  
*podřazené jističi* : 63A  
*napájecí kabel* : CYKY 5x25(1)  
*napěťová soustava* : 3+N+PE, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S

POZNÁMKY:

- OCELOPLECHOVÁ NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE S DVERAMI
- IP 54 / IP 00 (ZAVŘENÉ / OTEVŘENÉ DVEŘE)
- PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ URČÍ VÝROBCE
- PŘÍVOD a VÝVODY – SPODOM a HOREM
- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 1000V–DC

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:

- AC 3x230/400V / TN-C – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- DC do 1000 V / IT – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE



AFRY

AKCE : ŽST MLADÁ BOLESLAV  
SO 45-71-01.04  
VÝKRES : SCHEMA ROZVADĚČE R1VE.AC

Výpracoval : KRYŠTOF KOŠAT		list číslo : 01	
Stupeň : PDPS		list číslo : 02	
Datum zpracování 12/2023		Datum změny - - -	
410			01

Číslo revize

