

Naše zn. 8843/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/2

Vyřizuje Ing. Magdaléna Holá

Mobil +420 724 932 387
E-mail HolaM@spravazeleznic.cz

Datum 13. srpna 2024

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2
„Rekonstrukce mostu v km 138,187 TÚ 1201 na trati Znojmo - Okříšky“

Dotaz č. 1:

Ve VV objektu SO 11-21-01 Propustek je u položky. 15 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C40/50 uvedena světlost prefabrikovaného rámového propustku 1,80 x 1,80 m. V TZ a ve výkresové části PD je světlost propustku uváděna 1,60 x 1,60 m. Prosím o upřesnění světlosti.

Odpověď:

Jedná se o propustek světlosti 1,6x1,6 m dle dokumentace a TZ, v popisu VV se jedná o omyl, výměra je však uvedena správně. Ve VV objektu SO 11-21-01 Propustek je u položky. 15 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C40/50 – byl upraven popis položky.

Dotaz č. 2:

Ve VV objektu SO 11-21-01 Propustek je počítáno z převedením vody dešťové kanalizace (položka č. 2 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M). TZ ani výkresová část s tímto nepočítá. Prosím o bližší informace k tomuto převedení.

Odpověď:

Jedná se o dočasné převedení případné vody z výkopu (je uvažováno i čerpání vody v rámci položky č. 4 13173A) potrubím do průměru 800 mm, průměr potrubí dle potřeby s ohledem na množství vody během výstavby objektu, materiál PVC, je zakresleno v příloze 2.022 v podélném řezu B-B a v příloze 2.601.


Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodluhuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha:

- **XDC_138,187_zm01_20240813**
- **XLS_138,187_zm01_20240813**

V Olomouci dne 13.8.2024



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace