

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 3461/2023-SŽ-GR-030

Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Mgr. Miroslav Vojtek

Mobil +420 702 238 598

E-mail vojtekm@spravazeleznic.cz

Datum 16. ledna 2023

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zita Jurášová

Legionářská 1085/8

779 00 Olomouc

Odpověď: žádost o výjimku z minimálního standardu fyzické ochrany

Vážená paní Jurášková,

v reakci na Vaši žádost o výjimku z minimálního standardu fyzické ochrany dle článku F.3.2. Směrnice SM07 Fyzická ochrana objektů Správy železnic, státní organizace, zaslanou emailem dne 13. 1. 2023, týkající se investiční akce – *Rozšíření CDP Přerov - nová budova*, jejímž předmětem je:

1. celková výška oplocení stanovená na 2,4m (bez bavoletu) místo minimální požadované výšky 2,5m (bez bavoletu) dle F.A.3 SM 07;
2. velikost oka oplocení stanovené na 200x50 mm, místo minimální požadované velikosti 100x60 mm dle F.A.3 SM 07;

sdělujeme, že se na základě rozhodnutí ředitele odboru bezpečnosti a krizového řízení **výjimka uděluje**.

Důvodem pro udělení výjimky je kombinace s ostatními bezpečnostními opatřeními, které poskytují dostatečnou míru ochrany ve vztahu ke kategorii objektu a rizikům v místě. Upozorňujeme, že výjimka se vztahuje pouze k předmětné investiční akci a nelze ji aplikovat plošně.

Sdělujeme, že tato odpověď týkající se výjimky musí být dle směrnice SM07 součástí dokumentace.

S pozdravem

Ing. Mgr. Vladimír Abraham, MBA
ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení