






TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP			
Č. MÍST.	PLOCHA	NADM. VÝŠKA	SV. VÝŠKA
1S01	4.56	509,37	2610
1S02	6.24	509,44	2660
1S03	13.18	509,30	2600
1S04	12.43	509,34	2360-2650
1S05	20.11	509,26	2580
	56.52 m ²		

-  Jednoduchá zásuvka přisazená, 16A, 230V, IP65
-  Vypínač jednopólový pod omítku, IP65, řaz.1
-  Kabelové vedení


Označení svítidla	Název
H 	Svítlidlo led, přisazené, průměr 375mm, 230V, led modul 27W, 2900lm, IP40, senzor pohybu
 S	675x135mm, LED 857, korpus PE, opálový PC kryt, IP65, zdroj 700mA, LED prachotěsné svítidlo

Poznámka:

Výška umístění vypínačů a přepínačů - střed 1,1m nad podlahou. U všech výšek se rozumí - nad čistou podlahou.
Výška umístění zásuvek - střed 0,25m nad podlahou. U vývodů pro nástěnná svítidla ponechat volný konec kabelu cca 1,5m.
Koncové prvky přístrojů (zásuvky, vypínače) a osvětlení budou **v rámci 1.PP instalovány prvky s krytím IP65**



Výkres nezvětšujte a nepřeměřujte. Nesrovnalosti konzultujte s projektantem.

OZN.	POPIS REVIZE	AUTOR	DATUM



± 0,000 = 512,250 m n. m.

Souřadný systém:S-JTSK
Výškový systém: Bpv

NÁZEV AKCE:		ADRESA STAVBY:	
PACOV - OPRAVA (OBÁLKA BUDOVY, ČÁSTEČNÁ DEMOLICE)		Nádraží 366, 395 01 Pacov	
SO:	SO 01 01 02	PS:	PS 01 01 02
INVESTOR:		Č. ZAKÁZKY:	PARÉ:
Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 IČ: 70994234		2020-005	
		DATUM:	
		03/2021	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		AUTORIZOVAL:	
		Ing. Martin Hulan (ČKAIT - 0013781)	
		HLAVNÍ PROJEKTANT:	
		Ing. Jiří Krejčí	
PROJEKTANT ČÁSTI:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI:	
		Ing. Jaroslav Janeček	
		VYPRACOVAL:	
		Václav Procházka	
STUPEŇ:		ČÁST:	
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV	
NÁZEV PŘÍLOHY:		INDEX ČÁSTI:	Č. PŘÍLOHY:
PŮDORYS 1PP		D.1.4.1	
		FORMÁT:	MĚŘÍTKO:
		594x297 mm	
		1:50	