

**VYJÁDŘENÍ**  
**k vodohospodářským sítím a objektům**

**Jednací číslo:** C/ 254 / 23 / 899**Adresát:**

*Evidenční číslo Žádosti o vyjádření k  
vodohospodářským sítím a objektům:*  
**B/ 254 / 23 / 899**

DigiTry Art Technologies

Voctářova 2449

Praha 8 – Libeň

**Název akce:** Rekonstrukce výpravní budovy čp. 366 v Pacově, Nádražní ul.***Text vyjádření:***


V příloze zasíláme zpět projektovou dokumentaci výše uvedené stavby na pozemku st.p.č. 437 v Pacově, Nádražní ulici.

Vodovodní přípojka bude využita stávající včetně vodoměrné sestavy.

Splaškové odpadní vody budou svedeny kanalizační přípojkou do jímky na vyvážení na pozemku st.p.č. 437.

Dešťové vody budou svedeny do stávající dešťové kanalizace.

Před zahájením demoličních a stavebních prací požadujeme provést přesné vytýčení vodovodního a kanalizačního řadu včetně přípojek přímo na místě samém, což po objednání zajistí provozní středisko v Pacově p. Růžek. Současně upřesní naše požadavky.

***Seznam příloh : situace******Datum:*** 14.9.2023***Podpis:******Převzetí vyjádření dne :*** 14.9.2023*osobně (podpis):* \_\_\_\_\_*poštou (adresa): viz. adresát*

