

ŽST. Nymburk - seřad'ovací nádraží

OV1 a OV10



THOME Lighting s.r.o.

Prácheň 246
47114 - Kamenický Šenov

Zpracovatel Ing. Tereza Kubínová
Telefon +420604788949
Fax
e-mail kubinova@thomelighting.com

Obsah

ŽST. Nymburk - seřadovací nádraží

Titulní strana projektu

1

Obsah

2

Věže 1 a 10

Plánovací údaje

3

Kusovník svítidel

4


Výpočtové plochy (přehled výsledků)

5

THOME Lighting s.r.o.

Prácheň 246
47114 - Kamenický Šenov
 Zpracovatel Ing. Tereza Kubínová
 Telefon +420604788949
 Fax
 e-mail kubinova@thomelighting.com

Věže 1 a 10 / Plánovací údaje



Činitel údržby: 0.82, ULR/ FHS Inst.: 2.5%

Měřítko 1:7887

Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	16	THOME Lighting s.r.o. ERA008_173A LumEra ° 44800lm 325W IP66 3K tř.II (1.000)	44551	44800	325.0
2	10	THOME Lighting s.r.o. ERA011_173A LumEra ° 35000lm 261W IP66 3K tř.II (1.000)	34806	35000	261.0
Celkem:			1060877	Celkem: 1066800	7810.0

THOME Lighting s.r.o.


Prácheň 246
47114 - Kamenický Šenov

Zpracovatel Ing. Tereza Kubínová
Telefon +420604788949
Fax
e-mail kubinova@thomelighting.com

Věže 1 a 10 / Kusovník svítidel


16 ks THOME Lighting s.r.o. ERA008_173A LumEra °
44800lm 325W IP66 3K tř.II
C. výrobku: ERA008_173A
Světelný tok (Svítidlo): 44551 lm
Světelný tok (Zdroje): 44800 lm
Výkon svítidla: 325.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 26 68 97 100 99
Osazení: 1 x LED (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete
v našem katalogu
svítidel.



10 ks THOME Lighting s.r.o. ERA011_173A LumEra °
35000lm 261W IP66 3K tř.II
C. výrobku: ERA011_173A
Světelný tok (Svítidlo): 34806 lm
Světelný tok (Zdroje): 35000 lm
Výkon svítidla: 261.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 26 68 97 100 99
Osazení: 1 x LED (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete
v našem katalogu
svítidel.




THOME Lighting s.r.o.

 Prácheň 246
 47114 - Kamenický Šenov

 Zpracovatel Ing. Tereza Kubínová
 Telefon +420604788949
 Fax
 e-mail kubinova@thomelighting.com

Věže 1 a 10 / Výpočtové plochy (přehled výsledků)



Měřítko 1 : 7887

Seznam výpočtových ploch

Č.	Označení	Typ	Rastr	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	20 lx_kolejiště	svisle	17 x 19	22	9.80	45	0.438	0.220
2	20 lx_kolejiště	svisle	39 x 19	23	9.73	45	0.429	0.216

Shrnutí výsledků

Typ	Pocet	Průměr [lx]	Min [lx]	Max [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
svisle	2	23	9.73	45	0.43	0.22