

SPECIFIKACE MATERIÁLU

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
	oddíl 9	Ostatní konstrukce a práce:								
1	C-900923601-1	HZS Topná zkouška	HOD	48						
2	C-900923601-2	HZS Hydronické zaregulování	HOD	4						
	9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				0,0		0,0		0,000

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		PSV:								
	oddíl 713	Izolace tepelné:								
3	C-713464112-0	IZOL TEP POTR POUZDRY ROV SLEP TL 50	M	190						
4	H-71345-0-1	Izolace z pouzder z min. vlny s AL folií 15/30	M	45						
5	H-71345-0-2	Izolace z pouzder z min. vlny s AL folií 21/30	M	145						
	713	IZOLACE TEPELNÉ CELKEM				0,0		0,0		0,000
	oddíl 767	Kovové doplňkové konstrukce:								
6	C-767995101-0	MTZ KDK ATYPU HMOTN JEDN DILU -5kg	KG	50						
7	H-767995101-1	Profilový materiál pomocný pozink.	KG	50						
	767	KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM				0,0		0,0		0,000
	oddíl 783	Nátěry:								
8	C-783424740-0	NATER POTR SYNTET 50 ZAKLADNI	M	65						
	783	NÁTĚRY CELKEM				0,0		0,0		0,000

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		INSTALACE:								
	oddíl 732	Strojovny ÚT:								
9	C-732429111-0	MTZ CERPADLO OBEHOVE SPIRALNI DN 25	SOUB	1						
10	H-732429111-1	Čerpadlo s el.reg.otáček DN 25, Q 0,4 m3/h, H 3,5 m, P 4-20 W	KUS	1						
	732	STROJOVNÝ ÚT CELKEM				0,0		0,0		0,000
	oddíl 733	Rozvody ÚT:								
11	C-733122212-0	POTR UHLIK OCEL LISOV D 15x1,2 DN 12	M	45						
12	C-733122214-0	POTR UHLIK OCEL LISOV D 22x1,5 DN 20	M	145						
13	C-733113113-0	PRIPL POTR ZAV ZA ZHOT PRIPOJKY DN 15	KS	4						
14	C-733190107-0	TLAKOVA ZKOUSKA POTR ZAVIT DN 40	M	190						
15	C-998733102-0	POTRUBI UT PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	0,221						
	733	ROZVODY ÚT CELKEM				0,0		0,0		0,000

	oddíl 734	Armatury ÚT:								
16	C-734209103-0	MTZ ARMATUR S 1 ZAVITEM DN 15	KUS	10						
17	H-734209103-1	Vypouštěcí kulový kohout DN 15	KUS	6						
18	H-734209103-2	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15	KUS	4						
19	C-734209112-0	MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 10	KS	1						
20	H-734209103-3	Regulační šroubení s pamětí, Kvs 1,31, přímé DN 10	KUS	1						
21	C-734209113-0	MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 15	KUS	7						
22	H-734209103-4	Vyvažovací ventil bez vypouštění, 0-4 ot., Kvs 2,52, DN 15	KUS	1						
23	H-734209103-5	Uzavírací kulový kohout DN 15	KUS	4						
24	H-734209103-6	Automat. regul. a vyvaž. ventil s lineární char., 44-245 l/h, DN 15 LF	KUS	2						
25	H-734209103-7	Termopohon M 30x1,5, zdvih 4,7 mm, 230 V	KUS	2						
26	C-734209114-0	MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 20	KS	2						
27	H-734209103-8	Uzavírací kulový kohout DN 20	KUS	1						
28	H-734209103-9	Zpětný ventil DN 20	KUS	1						
29	C-734209122-0	MTZ ARMATUR SE 3 ZAVITY DN 10	KS	1						
30	H-734209103-10	Třícestný regulační ventil ekviproc., Kvs 1,6, zdvih 5,5 mm, DN 10	KUS	1						
31	H-734209103-11	Pohon 24 V, 0-10 V, 200 N, M 30x1,5	KUS	1						
32	C-734411121-0	TEPLOMER ROHOVÝ MALÝ +OCHRAN POUZDRO	KS	2						
	734	ARMATURY ÚT CELKEM				0,0		0,0		0,000

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž			
					jednotková	celková	jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		MONTÁŽNÍ PRÁCE:								
	oddíl M24	Montáže vzduchotechniky:								
33	M-24-0	MONTAZE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIZENI	SOUB	1						
34	M-24-1	Podstropní jednotka nerez plášť/ FeZn výměník, 1810/2250 m3/h, 3x400 V, 90/140 W, žaluzie Basic	SOUB	2						
35	M-24-2	Podstropní závěsy vč. tyčí M10, nerez	SOUB	2						
	M24	MONTÁŽE VZDUCHOTECHNIKY CELKEM				0,0		0,0		0,000