

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 15847/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Veronika Fučíková

Mobil +420 702 238 237

E-mail fucikova@spravazeleznic.cz

## **„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n.“**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 4**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 14:**

PS 45-02-91 Kamerový systém

- Žádáme zadavatele o sdělení, kde je umístěn management server.
- V osazení datového rozvaděče je uveden switch s 48porty. Ve výkazu výměr je položka č. 51 R759560008003 Přenosová a datová zařízení Přenosové 1G ethernet Switch L2, 24 portů PoE 10 / 100 / 1000 KUS 1,000, kde je uveden switch s 24porty. Žádáme zadavatele o potvrzení, která varianta platí.
- Žádáme zadavatele o sdělení, jak bude připojen nový switch do stávající technologické datové sítě? Ve výkazu výměr jsou 2 kusy optického SFP modulu, ale není patrné jejich použití.

#### **Odpověď na dotaz č. 14:**

- Kamerový server bude umístěn v datovém rozvaděči RACK 01-02.
- Popis switchu ve výkresu PS450291\_1\_002\_datový rozvaděč opraven. Navržen je switch 24 portů.
- Druhý SFP modul pro switch kamerového systému bude osazen ve stávajícím switchu pro TECHLAN v datovém rozvaděči RACK 01-02 ve stávající sdělovací místnosti ve stávajícím technologickém objektu – zapojení zakresleno v blokovém schéma přenosové technologie.

Revidované přílohy: PS450291\_1\_002\_datový rozvaděč.pdf

#### **Dotaz č. 15:**

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci je požadavek týkající se publicity stavby SO 98-98 - informační plachty a Dibond desky na oplocení ve velikosti šíře 3 m x výška 2 m v počtu 30 ks, dle možnosti umístění. Prosíme o upřesnění, co jsou informační plachty. Zda se požadují se dibondové desky v rozměru 3 x 2 m s tiskem nebo to jsou eurobannery/plachty s okama v rozměru 3 x 2 m v počtu 30 ks? Prosíme o upřesnění.

#### **Odpověď na dotaz č. 15:**

Informačními plachtami se myslí PVC bannery (nebo lze i mesh bannery) s oky. Dibond desky a informační bannery mohou být kombinované, dle možnosti umístění, v celkovém počtu 30 kusů, vč. přípravy tiskových dat a tisku.

**Přílohy:**

- PS450291\_1\_002\_datový rozvaděč.pdf

**Ing. Zuzana Skyvová**

náměstkyně ředitele OJ

Stavební správa západ

na základě pověření č. 36-5/2021 ze dne 21.05.2024

*(podepsáno elektronicky)*