

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 16054/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Veronika Fučíková

Mobil +420 702 238 237

E-mail fucikova@spravazeleznic.cz

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n.“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 5

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 16:

V PD SO 45-74-01.2 Stavebně konstrukční řešení je uvedeno, že části monolitických konstrukcí jsou v kvalitě pohledovosti PB3 a ve výkaze výměr toto není zohledněno.

Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr o položky určující pohledovost a jejich rozsah.

Odpověď na dotaz č. 16:

Pohledová kvalita PB3 je požadovaná v odjezdové hale tedy

- u sloupů na osách 14-17 x A a B (8sloupů)
- u průvlaků na osách 14-17 (2 průvlaků vodorovné, 4 šikmé)

V soupisu prací SO 45-74-01.2 upraveny položky:

45	330321512	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30	M3	12,825
60	413321616	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod	M3	36,087
61	413351121	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení	M2	356,010
62	413351122	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění	M2	356,010
139	998012022	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým	T	2 443,232
140	013294000	Výrobní / dílenská dokumentace	%	366 092,789

V soupisu prací SO 45-74-01.2 přidány položky:

141	R33135191	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka Příplatek k cenám za pohledový beton v kvalitě PB3	M2	54,030
142	330321513	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30	M3	4,863
143	413322626	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod	m3	9,814
144	R41335119	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton v kvalitě PB3	m2	78,880

Přílohy:

- 1) XDC_VB Mlada Boleslav_ZM02_240822.xml
- 2) XLS_VB Mlada Boleslav_ZM02_240822.xlsx

Ing. Zuzana Skyvová

náměstkyně ředitele OJ

Stavební správa západ

na základě pověření č. 36-5/2021 ze dne 21.05.2024

(podepsáno elektronicky)