

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 33605/2024-SŽ-OŘ PHA-OVZ  
Listů/příloh 2/2

Vyřizuje Dominik Uhlík  
Telefon +420 972 224 653  
E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz

Datum 22. srpna 2024

## Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na zakázku

### „Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Dolní Bousov“

Dodatečná informace č. 1 na základě dotazů k výzvě k podání nabídky vznesených jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j. 31330/2024-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 16.08.2024.

I.

Dotazy doručeny dne 20.08.2024:

Soupis prací a položky viz. dotazy dále neodpovídají ZD ani ZTP čl. 1.1.2. Prosíme zadavatele o prověření/vysvětlení

#### **Dotaz č.1:**

**PS 01-01-11** – ŽST Dolní Bousov, SZZ: Ve výkaze výměr se nachází položky č. 86 a 87.

86	M	7591010010	Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 621.1/P (CV200219001)	kus	4,000
87	M	7591010020	Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 621.2/L (CV200219002)	kus	4,000

Dle situačního schématu a tabulky výhybek se v ŽST Dolní Bousov nachází 10 ks výhybek vybavených elektromotorickými přestavníky (výh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18), z toho křížovatkové výh. 15 a 16 obsahují 2 ks elektromotorických přestavníků. Tedy celkem 12 ks. Žádáme zadavatele o prověření množství u pol. č. 86 a 87, případně vysvětlení, zda se např. nejedná o materiál, který dodá zadavatel.

#### **Odpověď:**

Zbývající 4 ks elektromotorických přestavníků EP 621.1./P budou dodány zadavatelem.

#### **Dotaz č.2:**

**PS 01-01-11** – ŽST Dolní Bousov, SZZ – V situačním schématu se vyskytuje 5 ks ručně ovládaných výkolejek s návěstním tělesem (Vk1, Vk2, Vk3, Vk4, Vk5).

- Zadávací dokumentace neobsahuje informaci o tom, zda je požadována dodávka nových, či budou využity stávající.
- V soupisech prací postrádáme položky pro montáž/demontáž výkolejek.
- Případně žádáme o vysvětlení, zda se např. nejedná o materiál, který dodá zadavatel (jak pak montáž?).

#### **Odpověď:**

Zadavatel uvádí, že budou využity stávající ručně ovládané výkolejky.

#### **Dotaz č.3:**

**PS 01-01-11** – ŽST Dolní Bousov, SZZ: Dle TZ má dojít k dodání všech nových návěstidel. V soupisu prací postrádáme většinu položek pro dodávku nových návěstidel (příčemž soupis

prací obsahuje montáže, případně základy). Žádáme zadavatele o prověření, případně o vysvětlení, zda se např. nejedná o materiál, který dodá zadavatel.

**Odpověď:**

Zbývající návěstidla budou dodána zadavatelem.

**Dotaz č.4:**

**PS 01-01-11** – ŽST Dolní Bousov, SZZ: V soupisech prací postrádáme položky zámků (např. výměnový jednoduchý/odtlačný). Žádáme zadavatele o prověření, případně o vysvětlení, zda se např. nejedná o materiál, který dodá zadavatel.

**Odpověď:**

Zadavatel uvádí, že budou využity stávající zámky.

**Dotaz č.5:**

**PS 01-01-11** – ŽST Dolní Bousov, SZZ: Výkaz výměr neobsahuje položky dodávka a montáž kabelového závěru (v počtu 12 ks) pro zapojení elektromotorických přestavníků. Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění do výkazu výměr.

**Odpověď:**

Kabelové závěry budou dodány zadavatelem i s montáží.

**Dotaz č.6:**

**PS 01-01-11** – ŽST Dolní Bousov, SZZ: V soupisech prací postrádáme položky dodávka/montáž/demontáž VTO. Žádáme zadavatele o prověření, případně o vysvětlení, zda se např. nejedná o materiál, který dodá zadavatel.)

**Odpověď:**

VTO budou dodány zadavatelem i s montáží.

**Dotaz č.7:**

**PS 01-01-11** – ŽST Dolní Bousov, SZZ: Dle situačního schématu se předpokládá vybudovat větší množství snímačů PN, než jaký obsahuje soupis prací. Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď:**

Chybějící snímače PN byly doplněny do Soupisu prací s výkazem výměr.

II.

Dotaz doručeny dne 21.08.2024:

**Dotaz č.:**

**PS 01-01-11 – ŽST Dolní Bousov, SZZ:** V TZ se uvádí:

„V rámci provozního souboru zabezpečovacího zařízení bude provedena demontáž stávajícího venkovního zabezpečovacího zařízení a zab. zařízení v dopravní kanceláři (kolejová deska).“  
V soupisu prací postrádáme odpovídající položky demontáží. Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď:**

Případné demontáže budou provedeny zadavatelem.

III.

Zadavatel na základě položených dotazů rozhodl o úpravě přílohy č. 2b Zvláštní technické podmínky Dílu 2 Závazný vzor smlouvy Zadávací dokumentace a Části 2 Soupis prací členěný dle SO Dílu 4 Soupis prací s výkazem výměr Zadávací dokumentace. Tyto upravené dokumenty jsou přílohou této Dodatečné informace č. 1.

IV.

Ve Výzvě k podání nabídky v čl. 12.1 se mění lhůta pro podání nabídek následovně:

Původní znění:

**Nabídky musí být podány nejpozději do 06.09.2024 do 8:00 hodin.**

Nové znění:

**Nabídky musí být podány nejpozději do 12.09.2024 do 8:00 hodin**

Ostatní části Zadávací dokumentace zůstávají v platnosti.

Přílohy:

Díl 2\_2b Zvláštní technické podmínky\_22.08.2024

Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr\_22.08.2024

**Ing. Pavel Stejskal, v.r.**

vedoucí odboru veřejných zakázek

Oblastní ředitelství Praha

Za správnost: