




komunikace

#### Legenda:

- 1 stojan 18 pater (výška 2240 mm)
- 2 baterie v nechl. skříni
- 3 stropní topný panel 300 W
- 4 vypínač osvětlení
- 5 zásuvka
- 6 osvětlovací těleso 2 x 36 W
- 7 nahoře: ventilátor VARIO V150/6 ARLLS
- 8 dole: uvnitř klapka EAK, zvenku mřížka LG12
- 9 tlačítko pro nouzové vypnutí a indikaci
- 10 svorkovnicový panel na stěně.souhlasový kabel
- 11 rozvaděč RD a zab. zařízení
- 12 rozvaděč klimatizace domku
- 13 el. vývod armovací sítě
- 14 dobíječ AR400-24-30
- 15 rozvodnice DC/DC-VTO (napájení VTO)
- 16 vstup kabelů pro zab.zařízení

23.11.2023

Zakázkové číslo: 23-056-40-211		Jméno	Podpis	<b>signal</b> <b>PROJEKT</b>  Pracoviště Olomouc
Datum: 11.2023	Navrhl	Krupa		
Stupeň dokumentace: RDS	Kreslil	Krupa		
	Kontroloval	Krupa		
Oprava PZS P7491 v km 18,628 na trati Studénka-Veřovice PS 01 PZS v km 18,628 (P7491)				0503
Rozmístění zařízení v RD				