



pozn.1) Při přechodu kabelové trasy přes uzemňovací vodiče je třeba dodržet ustanovení TZM AŽD 1/2010 a vést trasu kolmo v plastovém žlabu s přesahem 1m
pozn.2) Hodnota uzemnění 5–10 ohmů

Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
Podpis:		Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	18.05.2024	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Ondřej Vránek
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa západ	
Adresa:		Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	
			
Zhotovitel díla:		VIAMONT Projekt, s.r.o.	
Adresa:		Českobrodská 628, 190 11 Praha 9 – Běchovice	
Kontakt:		T: +420 477 070 481 E: info@viamontprojekt.cz	
			
Zhotovitel části/objektu:		MR-Projekty, s.r.o.	
Adresa:		Oldřichovská 70/58, 405 02 Děčín	
Kontakt:		M +420 602 320 417 E martin.rynda@mr-projekty.cz	
			
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Ondřej Vránek	
Specialista:		Martin Rynda	
Název stavby/akce:		Doplnění závor na přejezdu P1714 v km 186,463 trati Plzeň - Žatec	
		Označení investora: S632000496	
		Zakázka: 13/2023	
Název části:		Zabezpečovací zařízení	
		Označení části: D.1.1.3	
Název objektu/díleč části:		Železniční přjezd v km 186,463 (P1714), PZZ	
		Označení objektu/komplexu: PS 03-01-31	
Název přílohy:		Uzemnění technologického objektu přejezdu P1714	
Název díleč části přílohy:			
		Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 406	
Odpovědný projektant:		Zpracovatel přílohy:	
Martin Rynda		Martin Rynda	
		Měřítko: ----- Formáty: 2xA4	
Stupeň dokumentace: PDPS			
Kraj:		Katastrální území:	
Ústecký		Viz. textová část	
		TUDU: Viz. textová část	
		Smluvní datum zpracování: 18.05.2024	
Označení investora: S 6 3 2 0 0 0 4 9 6		Stupeň dokumentace: Část: P D P S - D I I 3 -	
Objekt: P S 0 3 0 1 3 1		Podoba: X X	
Příloha: - 2		Revize: 4 0 6 - 0 0 0	
[Prostor pro další informace]			