

Naše zn. 9426/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 3/4

Vyřizuje Renáta Majerová

Mobil +420 724 932 325
E-mail Majerova@spravazeleznic.cz

Datum 2. září 2024

Uveřejněno na Profilu zadavatele

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 20
„**Modernizace železničního uzlu Česká Třebová**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 271:

SO 24-33-01, SO 25-33-01, SO 26-33-01

V zadavatelem poskytnutém soupisu prací je v zadání rozpor s projektovou dokumentací a popisem položek. Chybí položky nezbytné pro předání díla.

Konkrétně se jedná o:

• **SO 24-33-01 – Žst. Č. Třebová, Osobní nádraží, plynovod:**

K	969345	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM PLYNOVÝCH	M	21,500
K	R0273012	REVIZE	KPL	1,000
K	R0273013	KOMPLETAČNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOST	KPL	1,000
K	R0273014	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	KPL	1,000

• **SO 25-33-01 – Žst. Č. Třebová, odjezdová skupina, plynovod:**

K	969333	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM PLYNOVÝCH OCEL	M	59,000
K	R0273012	REVIZE	KPL	1,000
K	R0273013	KOMPLETAČNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOST	KPL	1,000
K	R0273014	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	KPL	1,000

• **SO 26-33-01 – Úsek Č. Třebová os.n. – odb. Parník (vc.), plynovod:**

K	969334	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM PLYNOVÝCH	M	48,000
K	R0273012	REVIZE	KPL	1,000
K	R0273013	KOMPLETAČNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOST	KPL	1,000
K	R0273014	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	KPL	1,000

Žádáme zadavatele o prověření a doplnění.

Odpověď:**Byl upraven soupis prací.**

Na základě prověření byla do soupisu prací **SO 24-33-01.2** doplněna položka č.26 969345 Vybourání potrubí DN do 300mm plynových a položka č.27 R0273012 Revize plynového potrubí.

Na základě prověření byla do soupisu prací **SO 25-33-01** doplněna položka č.26 969333 Vybourání potrubí DN do 150mm plynových a položka č.25 R0273012 Revize plynového potrubí.

Na základě prověření byla do soupisu prací **SO 26-33-01.1** doplněna položka č.27 969334 Vybourání potrubí DN do 200mm plynových a položka č.26 R0273012 Revize plynového potrubí.

Kompletační a koordinační činnost spolu se zařízením staveniště je součástí ocenění položek stavebního objektu a pro tyto činnosti nelze zavést samostatné R-položky.

Dotaz č. 272:**SO 24-72-05**

Žádáme o bližší specifikaci položky níže, z PD není zřejmé, o co se jedná.

Pol. č. 13 - D+M technologického prefabrikátu 7,14x8,06 m vc. doplnku (dle PD) - KPL 6,000

Odpověď:

Jedná se o dočasný objekt pro zaměstnance, viz. příloha 2.021.

Dotaz č. 273:

Pro soubory Silnoproudá elektroinstalace v Pozemních objektech jsou svítidla popsána nedostačujícím způsobem a chybí kniha svítidel. Vzhledem k tomu, že se jedná o svítidla do interiéru i exteriéru, je nutné specifikovat tato svítidla pomocí typové řady, knihou svítidel, aby bylo možné vytvořit porovnatelnou a odpovídající cenovou nabídku. Poskytnutý popis je velmi obecný a svítidel splňující tuto specifikaci je celá řada s velkým cenovým rozptylem dále z uvedeného popisu není patrný ani tvar svítidel, systém montáže (přisazené/zapuštěné). Prosíme tedy o dodání bližšího popisu svítidel či stanovení způsobu, jakým tyto položky ocenit tak, aby byla zachována porovnatelnost jednotlivých cenových nabídek. Žádáme o doplnění knihy svítidel včetně výpočtu osvětlení.

Odpověď:

Svítidla jsou definována v Legendě svítidel svým příkonem, světelný tokem, zdrojem, krytím a uložením. V soupisu prací jsou svítidla definována podle OTSKP. Uchazeč předloží vzorky svítidel investorovi k odsouhlasení v průběhu výstavby.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 8. 10. 2024 na den **9. 10. 2024**.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ: Z2024-029160). Změny se týkají těchto ustanovení:

Část INFORMACE O PODÁNÍ

Oddíl **Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)**
rušíme datum 08.10.2024 a nahrazujeme datem **09.10.2024**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha:

XDC_Ceska-Trebova-cast1-zm14-20240902.xml

XDC_Ceska-Trebova-cast2-zm14-20240902.xml

XLS_Ceska-Trebova-cast1-zm14-20240902.xlsx

XLS_Ceska-Trebova-cast2-zm14-20240902.xlsx

V Praze

Ing. Ondřej Göpfert

ředitel odboru investičního

na základě pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023

Správa železnic, státní organizace