



Ve stavební ústředně SÚ bude stávající oddělovací transformátor TOC TRA (pro P7724) nahrazen novým oddělovacím transformátorem s označením opět TRA 12kVA, 3x 400V/230V, 50Hz, Yy0Nn. Nový TOC bude umístěn vedle stolu pod skříní s dokumentací a bude zabezpečen krytem proti nahodilému dotyku.

Jištění TOC umístěné ve skříní 32 NAP:

- před transformátorem bude umístěn jistič 3f/C/20A
- za transformátorem bude umístěn 3f motorový spouštěč s nastavenou hodnotou dle štítku TOC (17,3A)
- propojovací kabely CYKY-J 5x4 - 15 m, CYKY-O 4x4 - 15 m, CYY 6 - 15 m, umístěné v elektroinstalačních žlabech

<div>Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury</div> <div></div>			
Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
Podpis:		Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	10.05.2024	Definitivní odevzdání dokumentace	Jaromír Kielor
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa východ	
Adresa:		Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
Zhotovitel díla:		Signal Projekt s.r.o.	
Adresa:		Vídeňská 55, 639 00 Brno	
Kontakt:		T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz	
Zhotovitel části/objektu:		Signal Projekt s.r.o.	
Adresa:		Vídeňská 55, 639 00 Brno	
Kontakt:		T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Jaromír Kielor	Specialista: Mgr. Radek Böhm
Název stavby/akce:		Doplnění závor na přejezdu P7724 v km 263,911 trati Ostrava-Svinov - Opava východ	Označení investora: S622300066
Název části:		Přejezdové zabezpečovací zařízení	Zakázka: 23-106-35-211
Název objektu/díle části:		PZZ P7724 v km 263,911	Označení části: D.1.1.3
			Označení objektu/komplexu: PS 11-01-31
Název přílohy:		Jednopolové schéma RP7724	Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 903
Název díle části přílohy:		-	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: -	Stupeň dokumentace: DUSP+PDPS
Ing. Martin Vánský	Ing. Martin Vánský	Formáty: 2 x A4	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU: 225102	Smluvní datum zpracování: 10.05.2024
Moravskoslezský	viz část A. Průvodní zpráva		
Označení investora:		Stupeň dokumentace: Část:	Objekt:
5 6 2 2 3 0 0 0 6 6		- P D P S - D I I 0 3	- P S I I 0 I 3 I - X X
Příloha:		Revize:	
- 2 - 9 0 3 - 0 0 0			
(Prostor pro další informace)			