



Datum podání žádosti: 21. 2. 2024
Naše značka: 8.4/8025/47268/24/Kub
Vyřizuje: Ing. Jana Kubošková
Tel.: 597 475 127
E-mail: kuboskova.jana@ovak.cz
Datum vystavení: 20. 3. 2024

Signal Projekt s.r.o.
Ing. Pavla Böhmová
Vídeňská 546/55
639 00 Brno

Vyjádření pro územní a stavební řízení (sloučené řízení)

Název stavby (akce)

Doplnění závor na přejezdu P7724 v km 263,911 trati Ostrava-Svinov - Opava východ

Zájmové území

Ulice: 5. května
Katastr: Třebovice ve Slezsku
Parcela: 4431/42, 4431/46 1101/1

Stavebník

Jméno: Správa železnic, státní organizace
Adresa: Dlážďená 7/1003
110 00 Praha - Nové Město

Předložená dokumentace řeší doplnění závor na železničním přejezdu včetně rekonstrukce celého PZS, směrové a výškové úpravy koleje, instalace PZTS v reléovém domku včetně jeho zapracování do DDTS a úprava napájení na výše uvedených parcelách v k. ú. Třebovice ve Slezsku.

V zájmovém území stavby se nachází vodovodní řady DN 80, DN 150 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a cizí kanalizace (výtlačný řad, odlehčovací stoka) (neprovozuje OVAK a.s.) – vyznačena žlutě.

Orientační umístění zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. odpovídá zákresu v koordinační situaci stavby.

S předloženou dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení námi provozovaných zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování naší společnosti budou respektována dle příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí) a zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení stavenišť (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
3. Stavebními pracemi a umístěním kabelových vedení nebude ohrožena funkce vodovodu pro veřejnou potřebu a nebude zhoršen přístup k objektům na síti, poklopy vodovodních armatur (zákopových souprav šoupátek apod.) včetně uzávěrů na přípojkách musí být přístupné i po celou dobu stavby. Při provádění zemních prací musí být ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu zemní práce prováděny ručně.
4. Kabelové skříně, reléový domek, závory, značení, sloupy, stožáry, rozvaděče apod. budou primárně umístěny mimo ochranné pásmo zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
5. Zařízení staveniště bude umístěno mimo ochranné pásmo vodovodu v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
6. Zahájení stavby nám bude oznámeno 14 dní předem, zástupci našeho provozu budou přizváni ke kontrole prací v ochranném pásmu zařízení v provozování naší společnosti závěrečné kontrolní prohlídce. ☎- provoz vodovodní sítě: 597 475 501

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ing. Jana Kubošková
technický pracovník oddělení dokumentace
Přílohy: situace

