

Naše zn. 9527/2024-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 1/0

**Uveřejněno na Profilu zadavatele**

Vyřizuje Renáta Majerová

Mobil +420 724 932 325  
E-mail Majerova@spravazeleznic.cz

Datum 5. září 2024

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 21  
„Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 274:**

Prosíme o vysvětlení položky z B.6.2 *Odpadové hospodářství, str. 13:*

1. výkopová zemina čistá, kamení 170504 O

**8. Souhrnný přehled produkce výzisků a odpadů**

*Tabulka: Souhrnný přehled odpadů a výzisků*

	druh odpadu/výzisku	kód	kat.	způsob nakládání	jedn.	celkové množství
1	výkopová zemina čistá, kamení	170504	O	rekultivace mimo stavbu, případně skládka SOO, S-IO	t	665 800

Jak bude s objemem nakládáno, bude nutné drtit, třídit, na jaké frakce, uložení, místo uložení, případné zpětné využití na stavbě.

Jde o to, jak necenit tuto položku? Bude nutné celý objem uložit na skládku?

**Odpověď:**

S výkopovými zeminami a kamením se bude nakládat dle platné legislativy a to tak, že uchazeč primárně nabídne přebytečný výkop jiným firmám zabývajících se jejím dalším využitím, dále může být využita k rekultivaci skládky a v poslední variantě bude uložena na skládku jako odpad. Drcení či třídění kameniva nad rámec položky není nutné.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace** dle § 98 a §99 ZZVZ, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V Olomouci dne 5. 9. 2024

  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace