PŘÍSTAVBA CDP (NOVÝ OBJEKT SO 01)

2NP CDP 2 (PŘÍSTAVBA)

RS 2.6.AB
RS4M 2.4.B
RS4M 2.4.A
RPO
CBS
RH.B
RH.A
RS 2.1.AB

1NP

ENERGOCENTRUM V SO 02

RZS.A
T2
T1
ZDPS B
ZDPS A
RZS.B
RVO-2 (řeší SO 17)

STÁVAJÍCÍ CDP PŘEROV

2.NP CDP 1

RHA (RAH) 2.NP CDP1
RH2Z 2.NP CDP1
RH2 2.NP CDP1
RPO 1.NP CDP1
RZS pro SÚ Přerov

LEGENDA

- kabelové vedení stávající k demontáži
- kabelové vedení nové z EGC SO 02
- kabelová spojka (stávající/nový kabel)
- stávající kabelové vedení 0,4kV, bez úprav
- kabelové vedení součástí jiného SO/PS
- rozvaděč/zařízení demontovat
- rozvaděč stávající
- rozvaděč řeší jiný PS/SO
- rozvaděč nový (řeší SO 13)

VÝMĚNA DEIONU QF0 - BL1000SE305/610A V RH2 ZA NOVÝ - RETROFIT
VÝMĚNA DEIONŮ QFN+QFR (ZÁSKOK) BL1000SE305/525A V RHZ2 ZA NOVÉ - RETROFIT
VÝMĚNA DEIONU QF0 - BH 630SE305/200A V RHA ZA NOVÝ - RETROFIT
VÝMĚNA DEIONU QF0 - SCHNEIDER B/3x50A V RPO ZA NOVÝ - RETROFIT

WL 4641 - 4x NOY 2x1x300
WL 4642 - 4x NOY 2x1x300
WL-BP1A - Přeřadur 4x95
WL-BP1B - Přeřadur 4x95

WL BR1 CYKY 5x2,5-J
WL BR4 CYKY 5x2,5-J
WL BR3 CYKY 5x2,5-J
WL BR2 CYKY 5x2,5-J

WL RHA CYKY 4x240-J
WL RH2 CYKY 4x240-J
WL RH2 CYKY 4x240-J
WL RZH CYKY 4x240-J
WL RZH CYKY 4x240-J
WL RPO Přeřadur+90 4x16-J

Ša72

NOVÁ ČERP. STANICE ODPAD. VOD SO 23

ŘČS (řeší toto SO 13)
WL RCS CYKY 4x16-J

Ša73

BRÁNA 1
BRÁNA 2
BRÁNA 3
BRÁNA 4
BRÁNA 5

R, rotační UPS
225kVA
RDA 500kVA

RH v TS8 pole 2
RH v TS8 pole 3
RH v TS8
RS300-ED

WL KS113 CYKY 4x16
WL BR5 CYKY 5x2,5-J

spojka

RG2 (řeší tento SO 13)
venkovní přípl.zásch. garáží KS103
WL 103

do R objektu garáží (řeší SO 03)

KS113 nová (řeší SO 11)
100
63
63
RE
100

do KS9 (řeší SO 11)
řeší SO 03
řeší SO 11 (AYKY 3x150+70)

protlačená KXKY 4x95

KS8
stávající čerpací stanice

Napájení elektromobility
KSE2 (SR822/NEV2)
KSE1 (SR822/NEV2)

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	27.10.2023	Definitivní odevzdání	A. Budský

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	**Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**
Zástupce investora:	**Stavební správa východ**
Adresa:	**Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc**

Zhotovitel díla:	**Společnost pro rozšíření CDP Přerov - nová budova**
Adresa:	**MORAVIA CONSULT Olomouc a.č.** Rooseveltova 2a/2b, 779 00 Olomouc
Kontakt:	T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz
Zhotovitel části/objektu:	**SUDOP PRAHA a.s.**
Adresa:	**Olšanská 1a, 130 00 Praha 3**
Kontakt:	T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz
Hlavní projektant (HIP):	**Ing. Pavel Kučera**
Specialista:	**ing. Karel Košař**

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 00 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
email: praha@sudop.cz

Název stavby/akce:	**Rozšíření CDP Přerov - nová budova**		Označení (S kód): **SS2130000S**
			Zakázka: **22-049-234-SR**
Název části:	Inženýrské objekty		Označení části: **D.2.1.1**
Název objektu/dílčí části:	**Kabelový rozvod nn 0,4kV**		Označení objektu/komplexu: **SO 13**
Název přílohy:	Přehledové schéma úpravy napájení		Číslo přílohy (typ/pořadí): **2. 002**
Název dílčí části přílohy:	-		
Odpovědný projektant: Ing. Karel Košař	Zpracovatel přílohy: Ing. Karel Košař	Měřítko: - Formáty: 10xA4	Stupeň dokumentace: **DSP+PDPS**
Kraj: Olomoucký	Katastrální území: - dle Technické zprávy	TUDU:	Smluvní datum zpracování: **30.11.2023**

Kraj/okr. zvláštní | Stupeň dokumentace | Část | Objekt | Podobjekt | Příloha | Revize

S O U P I S O D B O R N Á P R O V E D E N Í - D 2 2 1 3 - S O 1 3 - 0 0 2 - 0 0 0

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SPOJITOSTI PŘÍSLUŠNÝM SMLOUVAMI O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT ZCELA ČI ČÁSTEČNĚ UŽITA, KOPÍROVÁNA NEBO DÁNA ROZŠÍŘOVÁNÍ BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.