

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 16998/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Veronika Fučíková

Mobil +420 702 238 237

E-mail fucikova@spravazeleznic.cz

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n.“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 12

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 38:

Prosíme o upřesnění v listu SO 45-77-01 – Orientační systémy. Jedná se o položky č.11 – č.14 v rozpočtu u položky montáž orientačního majáčku jsou uvedeny 2 kusy, ale v samostatné položce orientační majáček je uvedeno 8 kusů. V ZD jsou uvedeny 2 kusy, předpokládáme že se v objektu nachází 2x orientační majáček a je uvedené chybné množství v položce č.14.

Odpověď na dotaz č. 38:

Ano, opravdu se jedná o chybně zadané množství. Bylo již upraveno v předchozím soupisu prací – viz. soupis prací VB_Mlada Boleslav_ZM05_240906 zveřejněný v rámci Dodatku č.11.

R_M2.2	Orientační hlasový majáček	KUS	1,000
--------	----------------------------	-----	-------

Dotaz č. 39:

Do rozpočtu dle dodatku č.6 byly doplněny FV panely, ale již k tomu nebyla zaslána příslušná dokumentace. Nelze bez toho určit, o jaké panely se přesně jedná, chybí specifikace, schéma zapojení, TZ apod. Prosíme o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 39:

Dokumentace FVE je součástí SO 45-71-01.04_400 a to zejména v přílohách:

- SO457101.04_400_1_401_TZ_01.pdf Technická zpráva
- SO457101.04_400_2_408_JSP_01.pdf
- SO457101.04_400_2_410_RFVE.AC_01.pdf
- SO457101.04_400_2_411_RFVE.DC_01.pdf
- SO457101.04_400_2_412_FVE-PUD_01.pdf

Dotaz č. 40:

V rozpočtu So 45-79-01 pol.18 je zahrnuta pouze montáž kolostavu, nenalezli jsme však jeho dodávku. Prosím o úpravu.

Odpověď na dotaz č. 40:

Kolostav není součástí dodávky na zhotovení stavby a není součástí nákladů stavby, bude pořízen Centrálním nákupem materiálu – viz. bod 4.11 ZTP - Centrální nákup materiálu – Mobiliiář a ADZ.

Dotaz č. 41:

Žádáme zadavatele o zveřejnění názvu referenčních vzorků vnitřních výplní otvorů – dveří/zárubní (popř. referenčních výrobců). Vzhledem k tomu, že námi oslovení dodavatelé vnitřních otvorů nejsou dle zadané dokumentace a výkazu výměr schopni tyto výrobky ocenit natož dodat.

Odpověď na dotaz č. 41:

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek nemohou být zveřejněny názvy referenčních výrobců ani referenčních vzorků. Upřesňujeme popis zárubni bez pohledové části.

Dvoudílná zárubeň pro dveřní prvek bez pohledové části, pro zdivo, ocelová zárubeň připravená k montáži, použitelná vpravo nebo vlevo dle DIN 18111. Pohledová část s velmi malou čelní šířkou pro montáž v otvoru lícující s plochou Materiál: Pozinkovaný ocelový plech, Oblasti použití: výstavba domů, komerční výstavba, správní budovy, výstavba nemocnic, masivní konstrukce, hotely.

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě Pověření č. 3517 ze dne 15.04.2024
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)