

## Plašil Pavel

---

**Od:** Farkašová Jaroslava <Farkasova@spravazeleznic.cz>  
**Odesláno:** pátek 7. ledna 2022 9:54  
**Komu:** Plašil Pavel  
**Předmět:** RE: Připomínky\_ Zajištění provozních parametrů trati Řetenice – Lovosice, část I – Zabezpečení přejezdů P2070, P2071 a P2072

Souhlasím, a ještě jednou se omlouvám, že jsem neodpověděla obratem.

S pozdravem

### Jaroslava Farkašová

**Správa železnic, státní organizace**  
**Oblastní ředitelství Ústí nad Labem**

Systémový inženýr – požární ochrana  
Odbor technický, oddělení technické podpory

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem  
pracoviště: Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

T 972 424 634  
M 724 131 135  
E farkasova@spravazeleznic.cz  
spravazeleznic.cz

---

**From:** Plašil Pavel <Pavel.Plasil@prodin.cz>  
**Sent:** Wednesday, January 5, 2022 1:20 PM  
**To:** Farkašová Jaroslava <Farkasova@spravazeleznic.cz>  
**Subject:** Připomínky\_ Zajištění provozních parametrů trati Řetenice – Lovosice, část I – Zabezpečení přejezdů P2070, P2071 a P2072

Dobrý den,  
níže posílám reakce na připomínky.

### OŘ UNL ÚNT – požární ochrana

*Jaroslava Farkašová*

Požadujeme doplnit část B.2.8 o určení počtu hasicích přístrojů:

V objektu s bezobslužným zařízením na dráze nebude umístěn PHP. Reléový domek je dle ustanovení § 2 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, chápán jako stavba dopravní infrastruktury (zařízení na dráze), na který se nevztahují požadavky na obecné pozemní stavby podle prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Při jakémkoliv oprávněném vstupu do objektu musí mít obsluha s sebou v automobilu 1 ks PHP sněhový (CO<sub>2</sub>) nebo plynový s čistým hasivem s hasící schopností min. 89 B, C, resp. práškový s hasící schopností min. 34A, 183B, C (tzn. s náplní min. 5 kg).

Doplněno do TZ B.

A dále k umístění stavby (lze uvést v B.2.8 doplnit požadavek na okolí stavby RD:

„Okolo technologického domku bude provedena vhodná terénní úprava šíře 1m z důvodu zabránění prorůstání vegetace a tvorby suchých stébelnatých / hořlavých látek

Doplněno do TZ B.

Chtěl bych Vás tímto požádat, pokud budete souhlasit se zpracováním připomínek o zaslání souhlasu. V případě jakýchkoli nesrovnalostí mě prosím kontaktujte.

Děkuji



**Pavel Plašil**

Samostatný projektant

T: +420 466 055 330 M: +420 702 291 300

E: [pavel.plasil@prodin.cz](mailto:pavel.plasil@prodin.cz)

**PRODIN a.s.**

K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

[www.prodin.cz](http://www.prodin.cz)

---

Společnost **ventio holding a.s. a všechny její dceřiné společnosti** tímto jednoznačně stanovují a prohlašují, že obsah této emailové zprávy má pouze informativní a nezávazný charakter, není potvrzením přijetí nabídky z jejich strany, či závazným právním jednáním, které by vedlo ke vzniku, zániku, či změně jakéhokoliv smluvního vztahu se společností **ventio holding a.s. anebo jejími dceřinými společnostmi**.

Ledaže ze samotného emailu nevyplývá jinak, je pro vznik, změnu či zánik smluvního vztahu nebo pro přijetí, změnu či odmítnutí nabídky, obligatorní písemná listinná podoba podepsaná oprávněnými zákonnými a smluvními zástupci společnosti ventio holding a.s. anebo její dceřiné společnosti.

**Etická doložka** – ventio holding a.s. zavazuje sebe i všechny své dceřiné společnosti k dodržování Etického kodexu ventio holding a.s. a k tomu, aby jednaly a činily veškerá opatření k zamezení a předcházení páčání protiprávního jednání ze strany společnosti, jejich zaměstnanců a jejich součástí.

S požadavkem výhradně právně souladného jednání zároveň vyzývá všechny obchodní partnery k pravidelnému sledování webových stránek [www.ventio.cz](http://www.ventio.cz) a seznamování se s aktuálním zněním **Etického kodexu společnosti ventio holding a.s.** tam uveřejněným.