

Plašil Pavel

Od: Seemann Jan, DiS. <Seemann@spravazeleznic.cz>
Odesláno: středa 5. ledna 2022 12:43
Komu: Plašil Pavel
Předmět: RE: Připomínky_ Zajištění provozních parametrů trati Řetenice – Lovosice, část I – Zabezpečení přejezdů P2070, P2071 a P2072

Dobrý den,
souhlasím s vypořádáním níže uvedených připomínek.

S pozdravem

Jan Seemann, DiS.

**Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem**

provozní oddělení
Správa tratí Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
T 972 422 175
M 720 050 978
E Seemann@spravazeleznic.cz
spravazeleznic.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese www.spravazeleznic.cz/dolozka

From: Plašil Pavel <Pavel.Plasil@prodin.cz>
Sent: Wednesday, January 5, 2022 12:35 PM
To: Seemann Jan, DiS. <Seemann@spravazeleznic.cz>
Subject: Připomínky_ Zajištění provozních parametrů trati Řetenice – Lovosice, část I – Zabezpečení přejezdů P2070, P2071 a P2072

Dobrý den,
níže posílám reakce na připomínky.

[OŘ UNL ST UNL:](#)
Seemann Jan

- PS 13-01-33, příloha č. 2. 803 - u žel. přejezdu P2072 je v km 34,170 uvedena šíře kynety křížení IS s kolejí jako "stávající" - pokud je tím myšleno provedení křížení IS koleje překopem, tak nelze s takovým řešením souhlasit a je nutno namísto provést protlak.

Jelikož se jedná o místo s omezeným volným prostorem, je zde navrženo využití stávající, již uložené chráničky průměr 160mm z předešlé stavby.

- Z důvodu zachování stability koleje požadujeme v případě zřízení křížení inženýrských sítí s kolejí provádět jej výhradně protlakem.

- V TZ pro PS 13-01-31, PS 13-01-32 a PS 13-01-33 se uvádí: "Chráničky umístěné pod kolejí překopem koleje budou umístěny ve výkopu hloubky 130 cm.", přičemž žádná z tabulek přechodů (viz související přílohy č. 2. 803) překop neobsahuje (mimo výše uvedeného případu) - uvést do souladu.

Projektová dokumentace počítá v rámci přechodů pod kolejí výhradně s protlaky, případně využití stávajících PVC chráničků z minulé stavby. Poznámka v technické zprávě ohledně překopů, je pouze obecná zmínka, pokud by z nějakých objektivních důvodů nebylo možné protlak provést (např. nedostatek místa na startovací jámy, .atd).

Chtěl bych Vás tímto požádat, pokud budete s vysvětlením připomínek souhlasit o zaslání souhlasu. V případě jakýchkoli nesrovnalostí mě prosím kontaktujte.

Děkuji



Pavel Plašil

Samostatný projektant

T: +420 466 055 330 **M:** +420 702 291 300

E: pavel.plasil@prodin.cz

PRODIN a.s.

K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

www.prodin.cz

Společnost **ventio holding a.s. a všechny její dceřiné společnosti** tímto jednoznačně stanovují a prohlašují, že obsah této emailové zprávy má pouze informativní a nezávazný charakter, není potvrzením přijetí nabídky z jejich strany, či závazným právním jednáním, které by vedlo ke vzniku, zániku, či změně jakéhokoliv smluvního vztahu se společností **ventio holding a.s. anebo jejími dceřinými společnostmi**.

Ledaže ze samotného emailu nevyplyvá jinak, je pro vznik, změnu či zánik smluvního vztahu nebo pro přijetí, změnu či odmítnutí nabídky, obligatorní písemná listinná podoba podepsaná oprávněnými zákonnými a smluvními zástupci společnosti ventio holding a.s. anebo její dceřiné společnosti.

Etická doložka – ventio holding a.s. zavazuje sebe i všechny své dceřiné společnosti k dodržování Etického kodexu ventio holding a.s. a k tomu, aby jednaly a činily veškerá opatření k zamezení a předcházení páčání protiprávního jednání ze strany společnosti, jejich zaměstnanců a jejich součástí.

S požadavkem výhradně právně souladného jednání zároveň vyzývá všechny obchodní partnery k pravidelnému sledování webových stránek www.ventio.cz a seznamování se s aktuálním zněním **Etického kodexu společnosti ventio holding a.s.** tam uveřejněným.