



Jiná ověření:

Paré:


Orientační schéma:


Razítko oprávněné osoby:


Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	30.6.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Milan Nohel

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa východ		
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc		

Zhotovitel díla:	Společnost SUBO-AFRY pro aktualizaci DÚR Brno-Přerov, 3.stavba		SUDOP BRNO
Adresa:	Kounicova 688/26, 611 36 Brno		
Kontakt:	T: +420 972 6258 04 E: sudop@sudop-brno.cz		

Zhotovitel objektu:	Intesys s.r.o.	
Adresa:	Hájecká 1303/6, 618 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 511 110 902 E: info@intesys.cz	

Hlavní projektant (HIP):	Ing. Radomír Hanák	Specialista:	Ing. Josef Naništa
--------------------------	--------------------	--------------	--------------------

Název stavby/akce:	Výstavba TNS Nezamyslice	Označení investora:	S621500588
		Označení zhotovitele:	21061-01-0822
Název části:	DOZ A DALŠÍ NADSTAVBOVÉ SYSTÉMY	Označení části:	D.1.2.10
Název objektu/dílní části:	t.ú. Vyškov na Moravě - Nezamyslice, TNS Nezamyslice, DOTS ŽDC	Označení objektu/komplexu:	PS 60-02-01
Název přílohy:	Výkresová část	Číslo přílohy:	2.200
Název dílní části přílohy:	Databáze signálů		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	-
Ing. Martin Blecha	Jiří Kment	Formáty:	A4
			DÚR
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Olomoucký	viz textová část	viz textová část	30.6.2022

Označení investora::										Stupeň dokumentace:										Část:										Objekt:										Podoblast:										Příloha:										Revize:									
S	6	2	1	5	0	0	5	8	8	D	Ú	R	X	D	1	2	1	0	P	S	6	0	0	2	0	1	X	X	2	2	0	0	0	0	0	0																																	

Připojení	Umístění	Budova, místnost	Technologie	Rozvaděč	Datový typ	Název informace
Žst. Nezamyslice - InK	Žst. Nezamyslice	TNS, Velín	PZTS		Eth	Ústředna PZTS
Žst. Nezamyslice - InK	Žst. Nezamyslice	TNS, Sdělovací místnost	KAMS	Rack_sděl	Eth	Kamerový server
Žst. Nezamyslice - InK	Žst. Nezamyslice	TNS, Sdělovací místnost	KAMS	Rack_sděl	Eth	Kamerový server
Žst. Nezamyslice - InK	Žst. Nezamyslice	TNS, Baterie	KOT			Klimatizační jednotka
Žst. Nezamyslice - InK	Žst. Nezamyslice	TNS, Vlastní spotřeba	KOT			Klimatizační jednotka
Žst. Nezamyslice - InK	Žst. Nezamyslice	TNS, Měření	KOT			Klimatizační jednotka
Žst. Nezamyslice - InK	Žst. Nezamyslice	TNS, DŘT	KOT			Klimatizační jednotka
Žst. Nezamyslice - InK	Žst. Nezamyslice	TNS, RNN	KOT			Klimatizační jednotka
Žst. Nezamyslice - InK	Žst. Nezamyslice	TNS, Sdělovací místnost	KOT			Klimatizační jednotka
Žst. Nezamyslice - InK	Žst. Nezamyslice	TNS, RNN	OSV	RO	Eth	Rozvaděč osvětlení
Žst. Nezamyslice - InK	Žst. Nezamyslice	TNS, RNN	OSE	RO	Eth	
Žst. Nezamyslice - InK	Žst. Nezamyslice	TNS, RNN	OSE	RZS	Eth	
Žst. Nezamyslice - InK	Žst. Nezamyslice	TNS, RNN	OSE	RH	Eth	
Žst. Nezamyslice - InK	Žst. Nezamyslice	TNS, RNN	EOV	REOV	Eth	Rozvaděč EOv
Žst. Nezamyslice - InK	Žst. Nezamyslice	TNS, RNN	EE	RZS	Eth	
Žst. Nezamyslice - InK	Žst. Nezamyslice	TNS, RNN	EE	RH	Eth	
Žst. Nezamyslice - InK	Žst. Nezamyslice	TNS, RNN	ZS	ZS	DI	Zásuvkový stojan

Minimální rozsah indikací a povelů je uveden v Technických specifikacích SŽDC č. 2/2008 - ZSE v platném znění. Rozsah indikací a povelů bude v souladu s gestorským výkladem k Technickým specifikacím SŽDC č. 2/2008 – ZSE č. j. 5641/2016 – SŽDC – O14 ze dne 8. 2. 2016, pokud budou daný rozsah informací umožňovat navazující technologické systémy. Komunikační rozhraní musí být dle směrnice vydané SŽDC TS č.2/2008 - ZSE druhé vydání (04/2009) a zásady a požadavky na budování systému DŘT a DDTS, č. j. 11577/2015-O14 ze dne 16. 3. 2015.