

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 17691/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Veronika Fučíková

Mobil +420 702 238 237

E-mail fucikova@spravazeleznic.cz

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n.“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 17

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 77:

Výkaz výměr – záložka D.2.2.1 Pozemní stavební objekty budov

Položka číslo 23 R_M_008.1 Přístřešek pro odpadové hospodářství, 3380x1780x2180 mm, žárově zinkovaná ocel - montáž

Chybí odkaz na PD – prosíme bližší specifikaci. Například hmotnost kce apod.

Odpověď na dotaz č. 77:

Jedná se o část SO 45-79-01 Mobiliář. Přístřešek označen kódem M_008 a je popsán a rozkreslen v příloze SO457901_XX_1_002.

Dotaz č. 78:

Výkaz výměr – záložka D.2.2.1 Pozemní stavební objekty budov

Položka číslo 26 R_M_009.2 Oplocení s vjezdovou bránou, systém ocelových sloupků a 3D panelů, v. 2050 mm, d. 48500 mm – dodávka

Prosíme o bližší specifikaci vjezdové brány – rozměr apod.

Odpověď na dotaz č. 78:

Jedná se o část SO 45-79-01 Mobiliář. Oplocení označeno kódem M_009 a je popsáno a rozkresleno v příloze SO457901_XX_1_002.

Dotaz č. 79:

Ve výkazu jsme nenašli systémové lišty KZS dle ETICS. Ve výkazu jsou vykázány pouze lišty rohové. Chybí zde parapetní lišty, APU lišty a nadpražní lišty s okapničkou. Prosíme o doplnění popřípadě o informaci, zda je budete požadovat.

Odpověď na dotaz č. 79:

Jedná se o skladbu F01 s obkladovými pásky. Okna jsou s předseznamovanou montáží v rovině zateplovacího systému.

Smazané položky:

59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	M	—0,000
----------	--	---	--------

622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	M	0,000
-----------	---	---	-------

Nové položky

R59051400	Ostatní příslušenství KZS - základací, rohové, dilatační profily a jiné	soubor	1,000
R622252002	Montáž ostatního příslušenství KZS - základací, rohové, dilatační profily a jiné	soubor	1,000

Dotaz č. 80:

Ve výkazu výměr je položka 29 622221141 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podk

Bude investor požadovat zápustnou montáž? Pokud ano prosíme o doplnění položky

Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny

Odpověď na dotaz č. 80:

Jedná se o skladbu F01 s obkladovými pásky. Skladba bude provedena dle certifikovaného systému výrobce obkladových pásků. Zápustná montáž nebude s největší pravděpodobností vyžadována.

Dotaz č. 81:

Žádáme o posun termínu pro podání nabídek, a to alespoň do 1. 10. 2024.

Zadavatel obdržel v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace množství technických dotazů či dotazů týkajících se vad VV, na základě kterých došlo 8x k aktualizaci VV (naposledy ve Vysvětlení ze dne 17.9.) a dosud došlo k posunu termínu pro podání nabídek v rámci šestnácti Vysvětlení pouze o 13 kalendářních dní z 10.9.2024 na aktuální datum 23.9.2024. Zde si dovoluujeme zadavatele upozornit, že dle § 99 ZZVZ je povinen lhůtu prodloužovat přiměřeně ke změnám zadávacích podmínek, ke kterým v průběhu lhůty pro podání nabídek došlo.

Věříme, že úmyslem zadavatele je zajistit co nejvíce bezproblémovou realizaci předmětu veřejné zakázky, kterou lze dosáhnout právě řádnou přípravou nabídky. Obsahem VV velké množství položek a příprava nabídky je velice komplikovaná. Domníváme se, že prodloužení lhůty pro podání nabídek nezpůsobuje zadavateli žádnou újmu a nepředstavuje zásadní překážku s ohledem na zajištění cíle zadávacího řízení, kterým je dostatečné zajištění hospodářské soutěže a obdržení kvalitních cenových nabídek. Pokud zadavatel s ohledem na aktualizaci VV neprodlouží přiměřeně lhůtu pro podání nabídek, hrozí zadavateli, že budou podány námitky vůči zadávacímu řízení a dále by mohlo zadavatelovo jednání výrazně narušit základní princip zadávání veřejných zakázek – zachování soutěžního prostředí, které má umožnit z co možná nejširšího okruhu podaných nabídek vybrat pro zadavatele nabídku nejvhodnější, což lze posoudit jako správní delikt.

Vyhoví zadavatel uchazeči a prodlouží lhůtu pro podání nabídek?

Odpověď na dotaz č. 81:

Zadavatel žádosti částečně vyhovuje a prodloužuje lhůtu pro podání nabídek o 4 kalendářní dny.

Přílohy:

- XDC_VB Mlada Boleslav_ZM09_240918
- XLS_VB Mlada Boleslav_ZM09_240918

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Dodatku č. 17 zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 4 dny je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

*Datum: 23 / 09 / 2024 nahrazeno: **27 / 09 / 2024** Čas **09:00***

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Ing. Ondřej Göpfert

ředitel odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 14-NM ze dne 13.11.2023

Správa železnic, státní organizace

(elektronicky podepsáno)