

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



JICOM, spol. s r.o.
Jarní 1116/50
614 00 Brno


SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY ING. JAN ZÁŘECKÝ	GENERÁLNÍ ŘEDITEL ING. KAMIL CHMELA	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galicef</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. JAN ZÁŘECKÝ	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. TOMÁŠ VYKOUKAL	KONTROLOVAL ING. PETR KORTYŠ	
KRAJ : STŘEDOČESKÝ	POVĚŘENÝ OÚ : VLKANEČ		STUPEŇ : PDPS	
Oprava bytu výpravní budovy Stařeč č.p. 143 SO 01 Elektroinstalace			ZAK. ČÍSLO 21143-01-0523	ARCH. ČÍSLO 2023240002
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 07/2023	
Přechodová skříň MX1			ČÁST DOKUM. D.2.2.1	PŘÍLOHA 8

POZNÁMKA :

1. Provedení MX1 : Prázdná typová plastová skříň, IP65, Mi 0101, 275x125x150

Krytí : IP 65, po otevření dveří IP 00
Nátěr : Typový
Přívod : Spodem
Vývody : Vrchem
Ovládací napětí :
Ochr. při poruše : Dvojitou izolací

Napěťové soustavy : 3PEN AC 50 Hz 400V / TN-C

2. Svorkovnicová skříň bude obsahovat :
MX1: 4xRSA16A
Přívody a vývody kabelů do skříně budou provedeny přes průchodky, které budou montovány dle potřeby

3. Umístění svorkovnicové skříně:
Svorkovnicová skříň bude umístěna v místě stávajícího rozvaděče pro byt tak, aby v ní bylo možné spojit nový kabel do RB3 v bytě.



