



HZSTX00ER2SD

1.04



Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Nový Jičín

Zborovská 5, 741 01 Nový Jičín



Č. j.: HSOS-1200-2/2023

Počet stran: 2

Počet příloh: 0

Vyřizuje: Bc. Lukáš Havlas

Tel.: 950 725 122

E-mail: lukas.havlas@hzscr.cz

Datum: 22. 2. 2023

Adresát:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 688/26

602 00 Brno

SDĚLENÍ

Název stavby:

Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov-Bohumín, úpravy areálu MSV Metal

Místo stavby: Studénka, k. ú. Butovice**Stavebník:** SUDOP BRNO, spol. s r.o., IČO 44960417, Kounicova 688/26, 602 00 Brno**Předložená dokumentace:** dokumentace pro vydání společného povolení

vypracoval: Ing. Martin Mráz, ČKAIT 1004931

datum: 01/2023

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) vydává podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) toto sdělení. HZS MSK jako příslušný správní úřad podle § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 14. 2. 2023 žádost o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva k výše uvedené dokumentaci. Z výše uvedené dokumentace vyplývá, že předmětem žádosti je soubor staveb kategorie 0 a kategorie I podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), u kterých se v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) nevykonává státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona o požární ochraně.

HZS MSK posoudil výše uvedenou žádost a dospěl k závěru, že se jedná o stavbu, kterou lze s ohledem na kritéria a charakteristiky stavby zařadit jako soubor staveb kategorie 0 a

Tel.: 950 725 111

E-mail: podatelna@hzsmsk.cz

Datová schránka: spdaive

www.hzsmsk.cz

IČO: 70884561

Číslo účtu: 19-1933881/0710

kategorie I, a to v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně ve spojení s vyhláškou o kategorizaci staveb.

Konkrétně jde v případě přípojky nn pro vrátnici, napájení vjezdové brány do areálu a úpravy v areálu MSV Metal, vodovody a kanalizace o stavbu vodovodní, kanalizační a energetické přípojky a přípojky elektronických komunikací, která je stavbou kategorie 0 podle § 6 odst. 1 písm. m) vyhlášky o kategorizaci staveb.

Konkrétně jde v případě úpravy osvětlení v areálu o stavbu vedení sítě veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, která je stavbou kategorie 0 podle § 6 odst. 1 písm. l) vyhlášky o kategorizaci staveb.

Konkrétně jde v případě komunikace o stavbu pozemní komunikace nebo zpevněné plochy s výjimkou dálnice nebo stavby pozemní komunikace nebo zpevněné plochy plnící funkci přístupové komunikace nebo nástupní plochy pro požární techniku, která je stavbou kategorie 0 podle § 6 odst. 1 písm. e) vyhlášky o kategorizaci staveb.

Konkrétně jde v případě oplocení o stavbu zdi, oplocení, která je stavbou kategorie 0 podle § 6 odst. 1 písm. c) vyhlášky o kategorizaci staveb.

Konkrétně jde v případě vrátnice (zastavěná plocha 103 m² s jedním nadzemním podlažím) o stavbu budovy o výšce stavby do 9 m určené pro nejvýše 100 osob se zastavěnou plochou nepřesahující 200 m² s nejvýše jedním podzemním podlažím a s první až třetí třídou využití, která je podle § 7 odst. 1 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie I.

V důsledku změny zákona o požární ochraně a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **došlo s účinností od 1. 12. 2021 ke změně při vydávání závazných stanovisek** dotčenými orgány na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. V souladu s § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se **státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) nevykonává u staveb kategorie 0 a I.**

S ohledem na výše uvedené skutečnosti HZS MSK podle § 154 a násl. správního řádu k žádosti o vydání závazného stanoviska sděluje, že není dotčeným orgánem na úseku požární ochrany, tedy není oprávněn k vydání závazného stanoviska. HZS MSK není s ohledem na výše uvedené dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva podle § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Bc. Lukáš Havlas
referent
úřední osoba