



Legenda:

- 1 reléový stojan
- 2 podstavec pro baterie, nad ní skříň s dobíječi a rozvaděčem baterie
- 3 stropní topný panel 300 W
- 4 vypínač osvětlení
- 5 zásuvka
- 6 osvětlovací těleso 2 x 58 W
- 7 nahoře: ventilátor
- 8 dole: uvnitř klapka, zvenku mřížka
- 9 tlačítko pro nouzové vypnutí a indikaci
- 10 police na výkresy
- 11 rozvaděč RD a zab. zařízení
- 12 rozvaděč klimatizace domku
- 13 el. vývod armovací sítě

Vnitřní výška domku:  
254 cm

A  
B

LED svítidlo průmyslové dle výpočtu osv. 4K (39.0 W)

LED/zářivkové svítidlo , opál. difuzor dle výběru investora- 26W, min IP43,např: stropní a nástěnné svítidlo LED, těleso: ocelový plech, barva:bílá, difuzér:opálový (PMMA), IP 65, Jmenovité napětí: 230V/50Hz, 26W, Svět.tok-1575 lm, 60lm/W, Teplota chrom, 4000K,Ra80, rozměr 385x116mm

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE,~50Hz,400V,TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:

OCHRANA PŘI PORUŠE DLE ČSN 33 2000-4-41ed3:

ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ : PROUD.CHRÁNIČI

 <b>Spolufinancováno Evropskou unií</b>		<b>Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury</b> 	
Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma: 		Razítko oprávněné osoby:	
Revize:		Datum:	
000		01.05.2023	
Popis:		Kontroloval:	
Dokumentace PDPS		Ing. Patrik Pluskal	
Stavebník/Investor:		<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:		<b>Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1</b>	
Zástupce investora:		<b>Stavební správa východ</b>	
Adresa:		<b>Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc</b>	
Zhotovitel díla:		<b>Společnost Nej - Koj</b>	
Adresa:		<b>MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</b>	
Kontakt:		<b>Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc</b>	
Zhotovitel části/objektu:		<b>MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</b>	
Adresa:		<b>Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc</b>	
Kontakt:		<b>T: +420 585 570 444</b>	
Hlavní projektant (HIP):		Specialista: <b>Ing. Pavel Šudřich</b>	
Název stavby/akce:		Označení investora:	
<b>Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín</b>		<b>S621500589</b>	
Název části:		Zakázka:	
Integrované telekomunikační zařízení		<b>21-022-232-SR</b>	
Název objektu/dílní části:		Označení části:	
<b>Zast. Němčice n.H., sdělovací zařízení-releový domek</b>		<b>D.1.2.3</b>	
Název přílohy:		Označení objektu/komplexu:	
Situacní schéma rozvodů silnoprůdu		<b>PS 22-14-13.2</b>	
Název dílní části přílohy:		Číslo přílohy (typ/pořadí):	
km 64,450-64,500		<b>2. 205</b>	
Odpovědný projektant:		Měřítko: 1:50	
Milan Vician		Formáty: 2 A4	
Kraj:		TUDU:	
Olomoucký		2101 Brno-hl.n. - Přerov	
Označení investora:..		Stupeň dokumentace: Část:	
S 6 2 1 5 0 0 5 8 9		- P D P S - D 1 2 0 3	
Objekt:		Podoba:	
- P S 2 2 1 4 1 3		- 0 2	
Příloha:		Revize:	
- 2 - 2 0 5		- 0 0 0	