


POPIS ÚPRAVY:

- Stávající skříň složená z desek se ponechá, jen se upraví zapojení
- Zapojení a barvy vodičů musí odpovídat platným připojovacím podmínkám ČEZ
- Původně byla navržena na 4 byty, ty dva na půdě jsou ve výhledu
- Asi před 15 lety byly do bytů odtud položeny CYKY 4x10 + 3x1,5 - pokud můžete, tak je využijte


PŘÍLOHA: 4 LISTY A4

Index	Datum	Popis změny	Zprac.

Objednatel:
**SPRÁVA
ŽELEZNIC**

Správa železnic, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

HIP	Ing. Miroslav Vejskal	 Sileti <i>cz</i> s.r.o. Sileti cz s.r.o. Seifertova 2919/12, 130 00 Praha	Kopie číslo:	
Odpovědný projektant	Ing. Karel Roubal		Stupeň PD DSP+DPS	
Vypracoval	Ing. Karel Roubal			
Datum	05 / 2023		Číslo zakázky 21Zak00007	Měřítko: (1 : 10)
Místo stavby	BĚŠINY			
Investor	SŽ - Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň			

STAVBA: BĚŠINY ON - Oprava VB - projektová dokumentace Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení	D.SO 01.6
ČÁST DOKUM.: SO 01 Stavební úpravy v objektu VB ELEKTROINSTALACE NN + HROMOSVOD	
OBSAH VÝKRESU: ÚPRAVA ROZVADĚČE MĚŘENÍ RE2 - ČEZ - CHODBA 1.NP	Č. VÝKRESU: 09